Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMSIJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Opis projektu

Tytuł projektu:	Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Nr projektu:	POL/BGP/01/10/2025
Projektant:	PRUSKO ADRIAN
Klient:	ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A.

Opis:

Opis przetwarzania

Typ obliczeń:	Hałas w punkcie SPS
Tytuł:	BGP SKUMULOWANE 19.02.2026
Calculation group	
Plik przetw.:	RunFile.runx
Numer wyniku:	27
Obliczenia lokalne (liczba wątków=12)	
Rozpoczęcie obliczeń:	2026-02-19 12:33:43
Koniec obliczeń:	2026-02-19 12:38:54
Czas obliczeń:	05:05:412 [m:s:ms]
Ilość punktów:	4
Ilość obliczonych punktów:	4
Wersja jądra:	SoundPLAN 8.2 (2020-01-28) - 32 bit

Parametry przetwarzania

Ilość odbić:	2	
Max odległość odbicia do receptora		200 m
Max odległość odbicia do źródła	50 m	
Promień poszukiwań	5000 m	
Waga:	dB(A)	
Dozwolona tolerancja (na indywidualne źródło):	0,100 dB	
Tworzenie obszarów wpływu terenu z nawierzchni dróg:		Tak

Standardy:

- Przemysł: ISO 9613-2: 1996
- Absorpcja powietrza: ISO 9613-1

regularny wpływ terenu (rozdział 7.3.1), dla źródeł bez widma automatycznie alternatywny wpływ terenu

- Ograniczenie straty ekranowania:
  - pojedyncze/wielokrotne: 20,0 dB /25,0 dB
- Dyfrakcja boczna: Metoda archiwalna (ścieżki boczne również wokół terenu)
- Użyj równania Eqn (Abar=Dz-Max(Agr,0)) zamiast Eqn (12) (Abar=Dz-Agr) dla wprow. strat
- Środowisko:
  - Ciś. powietrza: 1013,3 mbar
  - wilgotność wzgl.: 70,0 %
  - Temperatura: 10,0 °C

Korekcja meteo C0(8-20h)[dB]=0,0; C0(20-24h)[dB]=0,0; C0(0-8h)[dB]=0,0;
Ignoruj Cmet dla obliczeń przemysłowych Lmax: Nie
Parametry ekranowania: C2=20,0
Parametry rozwarstwienia:
Czynnik odległości do średnicy 8
Minimalny dystans [m] 1 m
Max różnica wpływu terenu + dyfrakcja 1,0 dB
Max ilość iteracji 4
Tłumienie
Listowie: ISO 9613-2
Obszar zabudowy: ISO 9613-2
Teren przemysłowy: ISO 9613-2

Warunki oceny: Leq NOC
Odbicie "własne" od fasady jest tłumione

Dane geometryczne

STAN DOCELOWY(BGP)(S).sit	2026-02-19 12:33:36	
- zawiera:		
BGP1.geo	2026-02-19 11:28:04	
BGP2.geo	2026-02-19 11:28:52	
BGP-EKRANY.geo	2025-10-28 13:08:48	
BIOMASA 1.geo	2025-11-02 23:25:20	
BIOMASA 2.geo	2026-02-19 12:00:28	
BIOMASA ETAP ELEKTROWNIA.geo		2025-11-21 15:15:42
BIOMASA III ETAP.geo	2025-04-14 14:01:08	
BLOK ZIELONY.geo	2025-11-02 22:58:56	
EKRANY ELEKTROWNI.geo	2025-10-14 10:45:42	
ELEKTROFILTRY.geo	2025-10-27 14:07:54	
GIPS.geo	2025-03-19 12:54:46	
IOS.geo	2025-10-31 16:22:56	
KANAŁY SPALIN.geo	2025-10-27 14:07:54	
KOMIN.geo	2025-10-30 20:19:04	
KOTŁOWNIA(2).geo	2026-02-19 12:33:36	
LASY.geo	2025-11-21 14:59:38	
ŁADOWARKI(1).geo	2026-02-19 12:00:28	
MAGAZYN ENERGII.geo	2025-03-18 15:13:16	
MASZYNOWNIA(2).geo	2026-02-19 11:34:00	
MPZP.geo	2025-10-31 01:10:32	
NAWĘGLANIE(2).geo	2026-02-19 12:04:44	
ODPYLNIE NOWEJ BIOMASY.geo		2025-04-02 10:12:24
PLACE BIOMASOWE.geo	2025-10-14 22:24:40	
PLACE WĘGLOWE(2).geo	2025-10-30 20:07:30	
Plik-Geo2.geo	2025-10-31 16:15:26	
POKRYCIE TERENU.geo	2026-02-19 12:23:22	
PUNKTY PODSTAWOWE.geo		2025-11-02 22:40:54
PWCH.geo	2024-09-27 15:29:34	
SAMOCHODY NOWE.geo	2025-10-30 21:06:22	
SAMOCHODY.geo	2026-02-19 12:11:50	

SCR.geo	2025-10-27 14:01:08	
SKŁADY BIOMASY.geo	2025-03-05 11:59:38	
SKŁADY Z BIOMASĄ.geo	2026-02-19 12:08:46	
SKŁADY Z WĘGLEM.geo	2026-02-19 12:08:46	
SORBENT.geo	2026-02-19 12:04:44	
SPRĘŻARKOWNIA.geo	2025-11-02 22:58:56	
STACJA ELEKTROENERGETYCZNA.geo		2025-11-21 14:47:58
TAŚMOCIĄGI NOWE.geo	2025-04-02 10:17:34	
TRANSFORMATORY(2).geo	2025-10-14 22:41:06	
WENTYLATORY SPALIN(2).geo		2025-10-14 22:41:06
ZBIORNIKI POPIOŁU.geo	2025-03-19 17:42:34	
RDGM0007.dgm	2025-03-18 11:58:22	

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B1	MASZYNOWNIA DACH - MASZYNOWNIA BL 1 - 8	Obszar	665897,17	287976,45	186,14	7388,65	75,0	25,0	47,0	85,7	0	100%/24h				85,7				
B1	MASZYNOWNIA DACH - MASZYNOWNIA BL 1 - 8	Obszar	666051,40	288081,84	186,14	7570,37	87,0	25,0	59,0	97,8	0	100%/24h				97,8				
B1	MASZYNOWNIA ŚCIANA CZOŁOWA - MASZYNOWNIA BL 1 - 8	Obszar	666062,50	288065,20	176,14	3774,00	87,0	25,0	59,0	94,8	0	100%/24h				94,8				
B1	MASZYNOWNIA ŚCIANA CZOŁOWA - MASZYNOWNIA BL 1 - 8	Obszar	665910,66	287960,66	176,14	3600,00	75,0	25,0	47,0	82,6	0	100%/24h				82,6				
B10	PRZEMIAŁOWNIA-PRZENOŚNIKI - PRZENOŚNIK NAD ZBIORNIKIEM	Obszar	666209,13	288542,38	192,68	109,79	83,0	37,0	43,0	63,4	3	PORA DNIA				63,4				
B10	PRZEMIAŁOWNIA-PRZENOŚNIKI - PRZENOŚNIK NAD ZBIORNIKIEM	Obszar	666196,44	288556,05	192,68	17,49	83,0	37,0	43,0	55,4	3	PORA DNIA				55,4				
B10	PRZEMIAŁOWNIA-PRZENOŚNIKI - PRZENOŚNIK NAD ZBIORNIKIEM	Obszar	666204,17	288539,10	192,68	110,97	83,0	37,0	43,0	63,5	3	PORA DNIA				63,5				
B10	PRZEMIAŁOWNIA-PRZENOŚNIKI - PRZENOŚNIK NAD ZBIORNIKIEM	Obszar	666206,71	288540,63	194,18	218,94	83,0	37,0	43,0	66,4	0	PORA DNIA				66,4				
B10	PRZEMIAŁOWNIA-PRZENOŚNIKI - PRZENOŚNIK NAD ZBIORNIKIEM	Obszar	666216,85	288525,44	192,68	18,23	83,0	37,0	43,0	55,6	3	PORA DNIA				55,6				
B11	POMPOWNIA--W-OKNA 1 - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666190,50	288504,13	162,85	4,50	91,0	28,0	60,0	66,5	3	100%/24h				66,5				
B11	POMPOWNIA--W-OKNA 2 - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666192,49	288501,25	162,85	4,50	91,0	28,0	60,0	66,5	3	100%/24h				66,5				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B11	POMPOWNIA--W-OKNA 3 - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666194,48	288498,37	162,85	4,50	91,0	28,0	60,0	66,5	3	100%/24h				66,5				
B11	POMPOWNIA--W-OKNA 4 - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666196,47	288495,50	162,85	4,50	91,0	28,0	60,0	66,5	3	100%/24h				66,5				
B11	POMPWOWNIA-DACH - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666197,60	288502,16	167,12	153,93	91,0	43,0	45,0	66,9	0	100%/24h				66,9				
B11	POMPWOWNIA-N - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666192,95	288508,87	164,10	56,59	91,0	43,0	45,0	62,5	3	100%/24h				62,5				
B11	POMPWOWNIA-S - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666202,24	288495,45	164,10	56,59	91,0	43,0	45,0	62,5	3	100%/24h				62,5				
B11	POMPWOWNIA-W - POMPOWNIA TRANSPORTOWA	Obszar	666193,77	288499,40	164,38	79,93	91,0	43,0	45,0	64,0	3	100%/24h				64,0				
B12	BUD POD ZB POPIOŁU-E - BUDYNEK POPIOŁU	Obszar	666128,86	288278,78	170,83	44,01	80,0	37,0	40,0	56,4	3	100%/24h				56,4				
B12	BUD POD ZB POPIOŁU-N1 - BUDYNEK POPIOŁU	Obszar	666108,86	288270,62	170,83	189,39	80,0	37,0	40,0	62,8	3	100%/24h				62,8				
B12	BUD POD ZB POPIOŁU-S - BUDYNEK POPIOŁU	Obszar	666114,51	288262,64	170,83	189,39	80,0	37,0	40,0	62,8	3	100%/24h				62,8				
B12	BUD POD ZB POPIOŁU-W - BUDYNEK POPIOŁU	Obszar	666094,50	288254,48	170,83	44,01	80,0	37,0	40,0	56,4	3	100%/24h				56,4				
B13	SPRĘŻARKOWNIA-DACH - SPRĘŻARKOWNIA	Obszar	666070,86	288204,50	165,40	112,72	93,0	15,0	75,0	95,5	0	100%/24h				95,5				
B13	SPRĘŻARKOWNIA-E - SPRĘŻARKOWNIA	Obszar	666073,56	288206,34	163,15	77,30	93,0	15,0	75,0	93,9	3	100%/24h				93,9				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B13	SPRĘŻARKOWNIA-N - SPRĘŻARKOWNIA	Obszar	666065,99	288211,65	163,15	29,32	93,0	15,0	75,0	89,7	3	100%/24h				89,7				
B13	SPRĘŻARKOWNIA-S - SPRĘŻARKOWNIA	Obszar	666075,72	288197,38	163,15	29,42	93,0	15,0	75,0	89,7	3	100%/24h				89,7				
B13	SPRĘŻARKOWNIA-W - SPRĘŻARKOWNIA	Obszar	666068,16	288202,68	163,15	78,13	93,0	15,0	75,0	93,9	3	100%/24h				93,9				
B14	ZIELON BLOK-KOTŁOWNIA-DACH - KOTLOWNIA	Obszar	666120,63	288204,40	227,97	1841,58	74,0	28,0	43,0	75,7	0	100%/24h				75,7				
B14	ZIELON BLOK-KOTŁOWNIA-E - KOTLOWNIA	Obszar	666139,14	288217,09	194,47	2748,65	77,0	30,0	44,0	78,4	0	100%/24h				78,4				
B14	ZIELON BLOK-KOTŁOWNIA-N - KOTLOWNIA	Obszar	666109,03	288221,32	194,47	3007,61	77,0	30,0	44,0	78,8	0	100%/24h				78,8				
B14	ZIELON BLOK-KOTŁOWNIA-S - KOTLOWNIA	Obszar	666132,22	288187,48	194,47	3007,61	77,0	30,0	44,0	78,8	0	100%/24h				78,8				
B14	ZIELON BLOK-KOTŁOWNIA-W - KOTLOWNIA	Obszar	666102,11	288191,71	194,47	2748,65	77,0	30,0	44,0	78,4	0	100%/24h				78,4				
B15	ZIELONY BLOK - WS - DACH - BUDYNEK WS	Obszar	666094,85	288303,39	171,13	352,81	83,0	28,0	52,0	77,5	0	100%/24h				77,5				
B15	ZIELONY BLOK - WS - E - BUDYNEK WS	Obszar	666100,60	288307,35	166,13	252,72	86,0	30,0	53,0	77,0	0	100%/24h				77,0				
B15	ZIELONY BLOK - WS - N - BUDYNEK WS	Obszar	666087,69	288313,80	166,13	139,60	86,0	30,0	53,0	74,4	0	100%/24h				74,4				
B15	ZIELONY BLOK - WS - S - BUDYNEK WS	Obszar	666102,02	288292,98	166,13	139,60	86,0	30,0	53,0	74,4	0	100%/24h				74,4				
B15	ZIELONY BLOK - WS - W - BUDYNEK WS	Obszar	666089,10	288299,44	166,13	252,72	86,0	30,0	53,0	77,0	0	100%/24h				77,0				

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B16	ZIELON BLOK WP-N - KOTŁOWNIA - PRZYBUDÓWKA	Obszar	666100,77	288233,39	168,43	676,31	91,0	30,0	58,0	86,3	3	100%/24h				86,3				
B16	ZIELON BLOK WP-W - KOTŁOWNIA - PRZYBUDÓWKA	Obszar	666086,27	288214,67	168,43	218,68	87,0	30,0	54,0	77,4	3	100%/24h				77,4				
B16	ZIELONY BLOK PRZYBUDÓWKA-E - KOTŁOWNIA - PRZYBUDÓWKA	Obszar	666123,47	288240,05	167,83	201,14	87,0	30,0	54,0	77,0	3	100%/24h				77,0				
B17	WYWROTNICA 1 - E - WYWROTNICA 1	Obszar	665646,36	288554,86	164,77	126,31	75,0	0,0	72,0	93,0	0	100%/24h				93,0				
B17	WYWROTNICA 1 - N - WYWROTNICA 1	Obszar	665628,27	288552,28	164,77	263,70	75,0	18,0	54,0	78,2	3	100%/24h				78,2				
B17	WYWROTNICA 1 - S - WYWROTNICA 1	Obszar	665637,04	288539,15	164,77	263,70	75,0	18,0	54,0	78,2	3	100%/24h				78,2				
B17	WYWROTNICA 1 - W - WYWROTNICA 1	Obszar	665618,94	288536,57	164,77	126,31	75,0	0,0	72,0	93,0	0	100%/24h				93,0				
B17	WYWROTNICA 2 - DACH - WYWROTNICA 1	Obszar	665632,65	288545,71	168,77	520,43	75,0	18,0	54,0	81,2	0	100%/24h				81,2				
B19	KRUSZARKOWNIA DACH - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666363,61	288550,44	179,18	226,49	79,0	18,0	58,0	81,6	0	100%/24h				81,6				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 1 - E - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666371,06	288555,08	162,68	38,72	80,0	0,0	77,0	92,9	3	100%/24h				92,9				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 1 - N - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666360,20	288555,92	162,68	52,64	80,0	0,0	77,0	94,2	3	100%/24h				94,2				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 1 - S - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666367,02	288544,96	162,68	52,64	80,0	0,0	77,0	94,2	3	100%/24h				94,2				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 1 - W - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666356,16	288545,81	162,68	38,72	80,0	0,0	77,0	92,9	3	100%/24h				92,9				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 2 - E - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666371,06	288555,08	166,18	51,63	85,0	18,0	64,0	81,1	0	100%/24h				81,1				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 2 - N - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666360,20	288555,92	166,18	70,19	85,0	18,0	64,0	82,5	0	100%/24h				82,5				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 2 - S - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666367,02	288544,96	166,18	70,19	85,0	18,0	64,0	82,5	0	100%/24h				82,5				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 2 - W - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666356,16	288545,81	166,18	51,63	85,0	18,0	64,0	81,1	3	100%/24h				81,1				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 3 - E - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666371,06	288555,08	173,68	141,98	79,0	18,0	58,0	79,5	0	100%/24h				79,5				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 3 - N - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666360,20	288555,92	173,68	193,02	79,0	18,0	58,0	80,9	0	100%/24h				80,9				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 3 - S - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666367,02	288544,96	173,68	193,02	79,0	18,0	58,0	80,9	0	100%/24h				80,9				
B19	KRUSZARKOWNIA POZIOM 3 - W - KRUSZARKOWNIA	Obszar	666356,16	288545,81	173,68	141,98	79,0	18,0	58,0	79,5	0	100%/24h				79,5				
B2	KOTŁOWNIA DACH - KOTŁOWNIA	Obszar	666033,30	288120,19	231,14	7300,50	73,0	37,0	33,0	71,6	3	100%/24h				71,6				
B2	KOTŁOWNIA-E1 - KOTŁOWNIA	Obszar	666115,06	288155,99	196,14	690,50	70,0	37,0	30,0	58,4	3	100%/24h				58,4				
B2	KOTŁOWNIA-E - KOTŁOWNIA	Obszar	666097,94	288170,92	196,14	2365,57	70,0	37,0	30,0	63,7	3	100%/24h				63,7				
B2	KOTŁOWNIA-N1 - KOTŁOWNIA	Obszar	666109,83	288158,48	196,14	389,09	70,0	37,0	30,0	55,9	3	100%/24h				55,9				
B2	KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	666015,07	288134,40	196,14	12460,00	65,0	37,0	25,0	66,0	3	100%/24h				66,0				
B2	KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	665872,92	288036,56	196,14	11699,02	73,0	37,0	33,0	73,7	3	100%/24h				73,7				
B2	KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	665902,66	288003,89	196,14	12572,00	68,0	37,0	28,0	69,0	3	100%/24h				69,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B2	KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666047,46	288103,50	196,14	11976,88	78,0	37,0	38,0	78,8	3	100%/24h				78,8				
B2	KOTŁOWNIA-W - KOTŁOWNIA	Obszar	665816,38	287971,09	196,14	3063,06	65,0	37,0	25,0	59,9	3	100%/24h				59,9				
B2	KOTOWNIA DACH - KOTŁOWNIA	Obszar	665890,49	288022,08	231,14	7874,25	65,0	37,0	25,0	64,0	3	100%/24h				64,0				
B2	NADBUDÓWKA K1-E-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665962,44	288081,76	232,11	46,20	72,0	3,0	66,0	82,6	3	100%/24h				82,6				
B2	NADBUDÓWKA K5-DACH - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665977,70	288082,24	238,11	1122,72	72,0	30,0	39,0	69,5	0	100%/24h				69,5				
B2	NADBUDÓWKA K5-E - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665989,16	288088,29	235,09	256,17	72,0	30,0	39,0	63,1	3	100%/24h				63,1				
B2	NADBUDÓWKA K5-E-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665984,07	288095,77	232,11	49,20	72,0	3,0	66,0	82,9	3	100%/24h				82,9				
B2	NADBUDÓWKA K5-N - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665965,45	288100,25	234,61	180,35	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				
B2	NADBUDÓWKA K5-S - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665989,95	288064,22	234,61	180,35	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				
B2	NADBUDÓWKA K5-W - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 5	Obszar	665967,89	288073,76	235,06	258,50	72,0	30,0	39,0	63,1	3	100%/24h				63,1				
B2	NADBUDÓWKA K6-DACH - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666012,88	288106,29	237,95	1128,07	72,0	30,0	39,0	69,5	0	100%/24h				69,5				
B2	NADBUDÓWKA K6-E - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666024,30	288112,40	234,93	257,46	72,0	30,0	39,0	63,1	3	100%/24h				63,1				
B2	NADBUDÓWKA K6-E-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	665997,71	288105,67	231,95	46,20	72,0	3,0	66,0	82,6	3	100%/24h				82,6				
B2	NADBUDÓWKA K6-E-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666019,27	288119,78	231,95	49,20	72,0	3,0	66,0	82,9	3	100%/24h				82,9				
B2	NADBUDÓWKA K6-N - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666000,55	288124,38	234,45	180,33	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B2	NADBUDÓWKA K6-S - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666025,21	288088,19	234,45	180,34	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				
B2	NADBUDÓWKA K6-W - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 6	Obszar	666003,08	288097,80	234,89	260,16	72,0	30,0	39,0	63,2	3	100%/24h				63,2				
B2	NADBUDÓWKA K7-DACH - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666047,87	288130,49	238,09	1123,83	72,0	30,0	39,0	69,5	0	100%/24h				69,5				
B2	NADBUDÓWKA K7-E - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666059,31	288136,56	235,07	256,58	72,0	30,0	39,0	63,1	3	100%/24h				63,1				
B2	NADBUDÓWKA K7-E-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666054,25	288144,01	232,09	49,20	72,0	3,0	66,0	82,9	3	100%/24h				82,9				
B2	NADBUDÓWKA K7-N - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666035,60	288148,52	234,59	180,38	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				
B2	NADBUDÓWKA K7-S - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666060,13	288112,45	234,59	180,35	72,0	30,0	39,0	61,6	3	100%/24h				61,6				
B2	NADBUDÓWKA K7-W - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666038,05	288122,00	235,03	258,64	72,0	30,0	39,0	63,1	3	100%/24h				63,1				
B2	NADBUDÓWKA K7-W-CP - NADBUDÓWKA KOCIOŁ 7	Obszar	666032,62	288129,99	232,09	46,20	72,0	3,0	66,0	82,6	3	100%/24h				82,6				
B21	BUDYNEK PT13/14 - DACH - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666387,82	288481,00	188,47	357,02	77,0	15,0	59,0	84,5	0	100%/24h				84,5				
B21	BUDYNEK PT13/14 - E - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666392,34	288484,07	186,47	130,69	77,0	15,0	59,0	80,2	3	100%/24h				80,2				
B21	BUDYNEK PT13/14 - N - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666378,66	288494,53	186,47	43,71	77,0	15,0	59,0	75,4	3	100%/24h				75,4				
B21	BUDYNEK PT13/14 - S - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666396,98	288467,48	186,47	43,71	77,0	15,0	59,0	75,4	3	100%/24h				75,4				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B21	BUDYNEK PT13/14 - W - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666383,30	288477,94	186,47	130,69	77,0	15,0	59,0	80,2	3	100%/24h				80,2				
B21	Parter - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT13/PT14	Obszar	666387,82	288481,00	184,47	357,02	77,0	15,0	59,0	84,5	0	100%/24h				84,5				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -DACH - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666381,90	288486,85	184,45	668,20	78,0	15,0	60,0	88,2	0	100%/24h				88,2				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -DACH - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666381,90	288486,85	181,45	668,20	78,0	15,0	60,0	88,2	0	100%/24h				88,2				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -E - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666341,79	288459,59	182,95	20,67	78,0	15,0	60,0	73,2	3	100%/24h				73,2				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -N - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666379,96	288489,69	182,95	290,95	78,0	15,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -S - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666383,83	288484,00	182,95	290,95	78,0	15,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
B21	POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT15 -W - POMIESZCZENIE PODAJNIKA PT16	Obszar	666422,00	288514,10	182,95	20,67	78,0	15,0	60,0	73,2	3	100%/24h				73,2				
B23	A7-1 - E - A7-1	Obszar	665698,80	288463,50	165,06	56,37	82,0	30,0	49,0	66,5	3	100%/24h				66,5				
B23	A7-1 - S - A7-1	Obszar	665697,63	288452,75	165,06	50,55	82,0	30,0	49,0	66,0	3	100%/24h				66,0				
B23	A7-1 - W - A7-1	Obszar	665687,07	288455,08	165,06	56,37	82,0	30,0	49,0	66,5	3	100%/24h				66,5				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B23	A7-1 -N - A7-1	Obszar	665688,24	288465,84	165,06	50,55	82,0	30,0	49,0	66,0	3	100%/24h				66,0				
B24	A7-2 -DACH - A7-2	Obszar	665832,87	288247,43	166,19	252,37	85,0	10,0	72,0	96,0	0	100%/24h				96,0				
B24	A7-2 -E - A7-2	Obszar	665838,55	288251,50	163,19	108,30	85,0	10,0	72,0	92,3	3	100%/24h				92,3				
B24	A7-2 -N - A7-2	Obszar	665827,60	288254,76	163,19	83,89	93,0	10,0	80,0	99,2	3	100%/24h				99,2				
B24	A7-2 -S - A7-2	Obszar	665838,13	288240,09	163,19	83,89	81,0	10,0	68,0	87,2	3	100%/24h				87,2				
B24	A7-2 -W - A7-2	Obszar	665827,19	288243,35	163,19	108,30	85,0	10,0	72,0	92,3	3	100%/24h				92,3				
B25	A-19 -DACH - A-19	Obszar	665851,53	288224,90	167,12	231,51	88,5	10,0	75,5	99,1	0	100%/24h				99,1				
B25	A-19 -E - A-19	Obszar	665859,22	288230,04	164,15	75,14	88,5	10,0	75,5	94,3	3	100%/24h				94,3				
B25	A-19 -N - A-19	Obszar	665848,05	288230,10	164,15	110,92	88,5	10,0	75,5	95,9	3	100%/24h				95,9				
B25	A-19 -S - A-19	Obszar	665855,02	288219,70	164,15	110,92	88,5	10,0	75,5	95,9	3	100%/24h				95,9				
B25	A-19 -W - A-19	Obszar	665843,85	288219,76	164,16	75,14	88,5	10,0	75,5	94,3	3	100%/24h				94,3				
B27	BUD POD ZB BIOMASY 2 - DACH - BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM BIOMASY 2	Obszar	666143,47	288221,07	183,03	112,65	89,0	30,0	56,0	76,5	0	100%/24h				76,5				
B27	BUD POD ZB BIOMASY 2 - E - BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM BIOMASY 2	Obszar	666148,15	288224,42	180,53	48,90	89,0	30,0	56,0	72,9	0	100%/24h				72,9				
B27	BUD POD ZB BIOMASY 2 - N - BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM BIOMASY 2	Obszar	666138,78	288217,71	180,53	48,90	89,0	30,0	56,0	72,9	0	100%/24h				72,9				
B27	BUD POD ZB BIOMASY 2 - S - BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM BIOMASY 2	Obszar	666146,31	288217,09	180,53	57,60	89,0	30,0	56,0	73,6	0	100%/24h				73,6				
B27	BUD POD ZB BIOMASY 2 - W - BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM BIOMASY 2	Obszar	666140,62	288225,04	180,53	57,60	89,0	30,0	56,0	73,6	0	100%/24h				73,6				
B28	BUD POD ZB BIOMASY-DACH - BUDYNEK POD ZB BIOMASY	Obszar	666152,24	288208,98	183,05	112,65	89,0	30,0	56,0	76,5	0	100%/24h				76,5				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B28	BUD POD ZB BIOMASY-E - BUDYNEK POD ZB BIOMASY	Obszar	666156,92	288212,34	180,55	48,90	89,0	30,0	56,0	72,9	3	100%/24h				72,9				
B28	BUD POD ZB BIOMASY-N - BUDYNEK POD ZB BIOMASY	Obszar	666149,39	288212,96	180,55	57,60	89,0	30,0	56,0	73,6	3	100%/24h				73,6				
B28	BUD POD ZB BIOMASY-S - BUDYNEK POD ZB BIOMASY	Obszar	666155,09	288205,01	180,55	57,60	89,0	30,0	56,0	73,6	3	100%/24h				73,6				
B28	BUD POD ZB BIOMASY-W - BUDYNEK POD ZB BIOMASY	Obszar	666147,56	288205,63	180,55	48,90	89,0	30,0	56,0	72,9	3	100%/24h				72,9				
B29	POMP OL LEKK - DACH - POP OLEJU LEKKIEGO	Obszar	666140,10	288250,48	164,52	46,72	88,0	18,0	67,0	83,7	0	100%/24h				83,7				
B29	POMP OL LEKK - E - POP OLEJU LEKKIEGO	Obszar	666142,41	288246,85	162,32	6,76	88,0	0,0	85,0	93,3	0	100%/24h				93,3				
B29	POMp OL LEKK - N - POP OLEJU LEKKIEGO	Obszar	666142,45	288251,84	162,77	30,09	88,0	18,0	67,0	81,8	3	100%/24h				81,8				
B29	POMP OL LEKK - S - POP OLEJU LEKKIEGO	Obszar	666137,74	288249,11	162,77	30,09	88,0	18,0	67,0	81,8	3	100%/24h				81,8				
B29	POMP OL LEKK - W - POP OLEJU LEKKIEGO	Obszar	666137,94	288254,20	164,12	4,35	88,0	0,0	85,0	91,4	0	100%/24h				91,4				
B3	NAWA NAWEGLANIA-DACH-BLOKI 5-7 - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	665901,91	288061,70	197,91	1488,43	79,0	37,0	39,0	70,7	3	100%/24h				70,7				
B3	NAWA NAWEGLANIA-SKOŚNY-DACH - NAWA NAWEGLANIA - NAPĘD SKOŚNEGO	Obszar	665944,78	288091,28	206,13	170,18	89,0	37,0	49,0	71,3	0	100%/24h				71,3				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B3	NAWA NAWEGLANIA-SKOŚNY-E - NAWA NAWEGLANIA - NAPĘD SKOŚNEGO	Obszar	665952,98	288096,94	202,13	68,24	85,0	37,0	45,0	63,3	3	100%/24h				63,3				
B3	NAWA NAWEGLANIA-SKOŚNY-N - NAWA NAWEGLANIA - NAPĘD SKOŚNEGO	Obszar	665942,29	288094,75	202,13	159,23	89,0	37,0	49,0	71,0	3	100%/24h				71,0				
B3	NAWA NAWEGLANIA-SKOŚNY-W - NAWA NAWEGLANIA - NAPĘD SKOŚNEGO	Obszar	665936,59	288085,63	202,13	68,49	92,0	37,0	52,0	70,4	3	100%/24h				70,4				
B3	NAWA NAWĘGLANIA -N-BLOKI 2-4 - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	665872,44	288046,74	194,41	725,99	70,0	37,0	30,0	58,6	3	100%/24h				58,6				
B3	NAWA NAWĘGLANIA-N-BLOKI 5-7 - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	665985,20	288124,30	194,41	1190,00	79,0	37,0	39,0	69,8	3	100%/24h				69,8				
B3	NAWA NAWĘGLANIA-DACH-BLOKI 2-4 - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	666014,81	288139,42	197,91	898,15	79,0	37,0	39,0	68,5	3	100%/24h				68,5				
B3	NAWA NAWĘGLANIA-E - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	666057,68	288168,94	194,41	60,18	79,0	37,0	39,0	56,8	3	100%/24h				56,8				
B3	NAWA NAWĘGLANIA-W - NAWA NAWEGLANIA	Obszar	665832,14	288013,66	194,41	61,86	79,0	37,0	39,0	56,9	3	100%/24h				56,9				
B30	BUD TRANSPORTU POPIOŁU - DACH - ZBUD POD ZB POPIOŁU	Obszar	666144,77	288292,67	167,05	130,11	75,0	15,0	57,0	78,1	0	100%/24h				78,1				
B30	BUD TRANSPORTU POPIOŁU - E - ZBUD POD ZB POPIOŁU	Obszar	666147,81	288294,75	164,05	105,91	75,0	15,0	57,0	77,2	3	100%/24h				77,2				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B30	BUD TRANSPORTU POPIOŁU - N - ZBUD POD ZB POPIOŁU	Obszar	666139,77	288299,94	164,05	44,23	75,0	0,0	72,0	88,5	3	100%/24h				88,5				
B30	BUD TRANSPORTU POPIOŁU - S - ZBUD POD ZB POPIOŁU	Obszar	666149,77	288285,39	164,05	44,23	75,0	15,0	57,0	73,5	3	100%/24h				73,5				
B30	BUD TRANSPORTU POPIOŁU - W - ZBUD POD ZB POPIOŁU	Obszar	666141,73	288290,58	164,05	105,91	75,0	15,0	57,0	77,2	3	100%/24h				77,2				
B4	IOS - NITKA C- DACH - IOS NITKA C	Obszar	665995,64	288281,42	205,00	1072,84	80,0	37,0	40,0	70,3	0	100%/24h				70,3				
B4	IOS - NITKA C- E - IOS NITKA C	Obszar	666008,41	288290,07	183,15	1519,92	80,0	37,0	40,0	71,8	0	100%/24h				71,8				
B4	IOS - NITKA C- N - IOS NITKA C	Obszar	665985,89	288295,82	183,15	1347,96	80,0	37,0	40,0	71,3	0	100%/24h				71,3				
B4	IOS - NITKA C- S - IOS NITKA C	Obszar	666005,39	288267,02	183,15	1347,96	80,0	37,0	40,0	71,3	0	100%/24h				71,3				
B4	IOS - NITKA C- W - IOS NITKA C	Obszar	665982,87	288272,77	183,15	1519,92	80,0	37,0	40,0	71,8	0	100%/24h				71,8				
B4	IOS CZĘŚĆ WSPÓLNA-DACH - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666017,94	288296,94	203,75	900,39	80,0	37,0	40,0	69,5	0	100%/24h				69,5				
B4	IOS CZĘŚĆ WSPÓLNA-E - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666027,57	288303,57	182,55	1636,39	80,0	37,0	40,0	72,1	3	100%/24h				72,1				
B4	IOS CZĘŚĆ WSPÓLNA-N - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666007,02	288312,79	189,05	689,85	80,0	37,0	40,0	68,4	3	100%/24h				68,4				
B4	IOS CZĘŚĆ WSPÓLNA-S - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666028,87	288281,09	182,55	993,85	80,0	37,0	40,0	70,0	3	100%/24h				70,0				
B4	IOS CZĘŚĆ WSPÓLNA-W - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666008,32	288290,31	182,56	1636,39	80,0	37,0	40,0	72,1	3	100%/24h				72,1				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B4	IOS NITKA D-DACH - IOS NITKA C	Obszar	666040,11	288312,05	205,01	1056,55	80,0	37,0	40,0	70,2	0	100%/24h				70,2				
B4	IOS NITKA D-E - IOS NITKA C	Obszar	666052,72	288320,47	183,16	1519,92	80,0	37,0	40,0	71,8	0	100%/24h				71,8				
B4	IOS NITKA D-N - IOS NITKA C	Obszar	666030,31	288326,45	183,16	1328,89	80,0	37,0	40,0	71,2	0	100%/24h				71,2				
B4	IOS NITKA D-S - IOS NITKA C	Obszar	666049,98	288297,63	183,16	1317,69	80,0	37,0	40,0	71,2	0	100%/24h				71,2				
B4	IOS NITKA D-W - IOS NITKA C	Obszar	666027,57	288303,61	183,16	1529,72	80,0	37,0	40,0	71,8	0	100%/24h				71,8				
B4	IOS-POMPOWNIA - IOS - CZĘŚĆ WSPÓŁNA	Obszar	666007,03	288312,80	167,81	304,00	83,0	37,0	43,0	67,8	3	100%/24h				67,8				
B5	EF5-8 ODPOPIELANIE-E - EF BL5-8 ODPOPIELANIE	Obszar	666068,14	288202,67	166,81	190,97	78,0	27,0	48,0	70,8	3	100%/24h				70,8				
B5	EF5-8 ODPOPIELANIE-N - EF BL5-8 ODPOPIELANIE	Obszar	665995,77	288163,23	166,81	1804,31	80,0	27,0	50,0	82,6	3	100%/24h				82,6				
B5	EF5-8 ODPOPIELANIE-S - EF BL5-8 ODPOPIELANIE	Obszar	666005,45	288149,08	166,81	1803,62	80,0	27,0	50,0	82,6	3	100%/24h				82,6				
B5	EF5-8 ODPOPIELANIE-W - EF BL5-8 ODPOPIELANIE	Obszar	665933,09	288109,64	166,81	186,34	79,5	27,0	49,5	72,2	3	100%/24h				72,2				
B6	PWCH1-DACH - PWCH1	Obszar	665988,73	287877,88	169,18	549,54	85,0	37,0	45,0	72,4	0	100%/24h				72,4				
B6	PWCH1-E1 - PWCH1	Obszar	666000,67	287891,03	165,03	82,48	85,0	37,0	45,0	64,2	3	100%/24h				64,2				
B6	PWCH1-E - PWCH1	Obszar	666001,48	287880,31	165,00	74,87	85,0	37,0	45,0	63,7	3	100%/24h				63,7				
B6	PWCH1-N - PWCH1	Obszar	665984,65	287885,80	164,94	274,39			70,9	95,3	0	100%/24h	69,5	82,8	86,7	88,7	90,6	87,7	84,1	69,6
B6	PWCH1-S1 - PWCH1	Obszar	666001,20	287885,48	165,01	46,39	85,0	37,0	45,0	61,7	3	100%/24h				61,7				
B6	PWCH1-S - PWCH1	Obszar	665992,98	287869,04	164,93	228,00	85,0	37,0	45,0	68,6	3	100%/24h				68,6				
B6	PWCH1-W - PWCH1	Obszar	665976,68	287868,98	164,85	157,36	85,0	37,0	45,0	67,0	3	100%/24h				67,0				
B7	PWCH2-DACH - PWCH2	Obszar	666115,65	287966,70	169,31	702,27	85,0	37,0	45,0	73,5	0	100%/24h				73,5				
B7	PWCH2-E1 - PWCH2	Obszar	666134,32	287984,36	165,56	88,84	85,0	37,0	45,0	64,5	3	100%/24h				64,5				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B7	PWCH2-E - PWCH2	Obszar	666125,34	287965,89	165,20	73,45	85,0	37,0	45,0	63,7	3	100%/24h				63,7				
B7	PWCH2-N - PWCH2	Obszar	666113,10	287975,22	165,12	382,56			70,9	96,7	0	100%/24h	71,0	84,2	88,1	90,1	92,0	89,1	85,6	71,0
B7	PWCH2-S1 - PWCH2	Obszar	666130,10	287974,76	165,38	154,62	85,0	37,0	45,0	66,9	3	100%/24h				66,9				
B7	PWCH2-S - PWCH2	Obszar	666117,10	287954,46	164,94	227,96	85,0	37,0	45,0	68,6	3	100%/24h				68,6				
B7	PWCH2-W - PWCH2	Obszar	666100,64	287954,19	164,68	162,29	85,0	37,0	45,0	67,1	3	100%/24h				67,1				
B8	PRZEMIAŁOWNIA-PRZYBUDÓWKA-DACH - DOBUDÓWKA DO PRZEMIAŁOWNI	Obszar	666209,79	288522,86	171,23	136,33	100,0	20,0	77,0	98,3	0	PORA DNIA				98,3				
B8	PRZEMIAŁOWNIA-PRZYBUDÓWKA-DÓŁ - DOBUDÓWKA DO PRZEMIAŁOWNI	Obszar	666209,79	288522,86	166,23	136,33	100,0	20,0	77,0	98,3	0	PORA DNIA				98,3				
B8	PRZEMIAŁOWNIA-PRZYBUDÓWKA-E - DOBUDÓWKA DO PRZEMIAŁOWNI	Obszar	666195,81	288512,99	168,73	19,91	100,0	20,0	77,0	90,0	0	PORA DNIA				90,0				
B8	PRZEMIAŁOWNIA-PRZYBUDÓWKA-N - DOBUDÓWKA DO PRZEMIAŁOWNI	Obszar	666208,64	288524,49	168,73	171,21	104,0	20,0	81,0	103,3	0	PORA DNIA				103,3				
B8	PRZEMIAŁOWNIA-PRZYBUDÓWKA-W - DOBUDÓWKA DO PRZEMIAŁOWNI	Obszar	666223,77	288532,74	168,73	19,91	100,0	20,0	77,0	90,0	0	PORA DNIA				90,0				
B8	PRZEMIAMIAŁOWNIA-DACH - PRZEMIAŁOWNIA	Obszar	666219,00	288509,60	184,06	969,12	100,0	20,0	77,0	106,9	0	PORA DNIA				106,9				
B8	PRZEMIAMIAŁOWNIA-E - PRZEMIAŁOWNIA	Obszar	666232,99	288519,47	172,57	650,94	100,0	20,0	77,0	105,1	0	PORA DNIA				105,1				
B8	PRZEMIAMIAŁOWNIA-N - PRZEMIAŁOWNIA	Obszar	666210,84	288521,16	172,57	787,58	104,0	20,0	81,0	110,0	0	PORA DNIA				110,0				
B8	PRZEMIAMIAŁOWNIA-S - PRZEMIAŁOWNIA	Obszar	666227,15	288498,04	172,57	787,58	100,0	20,0	77,0	106,0	0	PORA DNIA				106,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B8	PRZEMIAMIAŁOWNIA-W - PRZEMIAŁOWNIA	Obszar	666205,01	288499,73	172,57	650,94	100,0	20,0	77,0	105,1	0	PORA DNIA				105,1				
B9	PRZEMIAŁOWNIA - KUBEŁKOWY-DACH - BUDYNEK NA ZBIORNIKU	Obszar	666193,61	288560,40	198,76	68,58	101,0	20,0	78,0	96,4	0	PORA DNIA				96,4				
B9	PRZEMIAŁOWNIA - KUBEŁKOWY-E - BUDYNEK NA ZBIORNIKU	Obszar	666196,42	288562,11	195,01	78,09	101,0	20,0	78,0	96,9	0	PORA DNIA				96,9				
B9	PRZEMIAŁOWNIA - KUBEŁKOWY-N - BUDYNEK NA ZBIORNIKU	Obszar	666190,89	288564,84	195,01	49,40	101,0	20,0	78,0	94,9	0	PORA DNIA				94,9				
B9	PRZEMIAŁOWNIA - KUBEŁKOWY-S - BUDYNEK NA ZBIORNIKU	Obszar	666196,32	288555,96	195,01	49,40	101,0	20,0	78,0	94,9	0	PORA DNIA				94,9				
B9	PRZEMIAŁOWNIA - KUBEŁKOWY-W - BUDYNEK NA ZBIORNIKU	Obszar	666190,79	288558,68	195,01	78,09	101,0	20,0	78,0	96,9	0	PORA DNIA				96,9				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-DACH - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666347,13	288769,77	188,01	3226,99	85,0	30,0	52,0	87,1	0	100%/24h				87,1				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-E - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666365,11	288792,34	174,81	1645,06	85,0	30,0	52,0	84,2	3	100%/24h				84,2				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-E - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666361,66	288738,95	174,81	564,45	85,0	30,0	52,0	79,5	3	100%/24h				79,5				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-N - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666334,68	288809,12	174,81	812,70	85,0	30,0	52,0	81,1	3	100%/24h				81,1				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-N - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666325,84	288766,17	174,81	865,74	85,0	30,0	52,0	81,4	3	100%/24h				81,4				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666362,80	288726,72	174,81	319,62	85,0	30,0	52,0	77,0	3	100%/24h				77,0				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666338,07	288735,77	174,81	478,99	85,0	30,0	52,0	78,8	3	100%/24h				78,8				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666369,23	288757,24	174,81	879,83	85,0	30,0	52,0	81,4	3	100%/24h				81,4				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666351,67	288732,11	174,81	569,14	85,0	30,0	52,0	79,6	3	100%/24h				79,6				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666321,50	288743,70	174,81	843,10	85,0	30,0	52,0	81,3	3	100%/24h				81,3				
BGP-B-1	BGP1-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666330,67	288787,93	174,81	797,26	85,0	30,0	52,0	81,0	3	100%/24h				81,0				
BGP-B-10	PWCh2-E - PWCH 2	Obszar	666460,96	288762,22	167,80	293,32	90,0	27,0	60,0	84,7	3	100%/24h				84,7				
BGP-B-10	PWCh2-N - PWCH 2	Obszar	666446,42	288764,78	167,80	291,24	90,0	27,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
BGP-B-10	PWCH1-S - PWCH 2	Obszar	666443,97	288750,22	167,80	293,32	90,0	27,0	60,0	84,7	3	100%/24h				84,7				
BGP-B-10	PWCH2-DACH - PWCH 2	Obszar	666452,47	288756,22	174,80	435,85	90,0	27,0	60,0	86,4	0	100%/24h				86,4				
BGP-B-10	PWCH2-S - PWCH 2	Obszar	666458,50	288747,66	167,80	291,24	90,0	27,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
BGP-B-11	SUW-DEKARB-DACH - SUW-DEKARBONIZACJA	Obszar	666422,24	288662,69	174,74	1972,03	85,0	27,0	55,0	87,9	0	100%/24h				87,9				
BGP-B-11	SUW-DEKARB-E - SUW-DEKARBONIZACJA	Obszar	666436,52	288672,66	168,01	764,45	85,0	27,0	55,0	83,8	3	100%/24h				83,8				
BGP-B-11	SUW-DEKARB-N - SUW-DEKARBONIZACJA	Obszar	666406,04	288685,92	168,01	470,14	85,0	27,0	55,0	81,7	3	100%/24h				81,7				
BGP-B-11	SUW-DEKARB-S - SUW-DEKARBONIZACJA	Obszar	666438,44	288639,47	168,01	470,14	85,0	27,0	55,0	81,7	3	100%/24h				81,7				
BGP-B-11	SUW-DEKARB-W - SUW-DEKARBONIZACJA	Obszar	666407,96	288652,73	168,01	764,45	85,0	27,0	55,0	83,8	3	100%/24h				83,8				
BGP-B-12	SUW-DEMI-DACH - SUW-DEMi	Obszar	666519,52	288666,15	174,57	773,32	85,0	27,0	55,0	83,9	0	100%/24h				83,9				
BGP-B-12	SUW-DEMI-E - SUW-DEMi	Obszar	666529,40	288673,04	167,82	432,63	85,0	27,0	55,0	81,4	3	100%/24h				81,4				
BGP-B-12	SUW-DEMI-N - SUW-DEMi	Obszar	666510,33	288679,37	167,82	322,95	85,0	27,0	55,0	80,1	3	100%/24h				80,1				
BGP-B-12	SUW-DEMI-S - SUW-DEMi	Obszar	666528,69	288653,00	167,82	326,88	85,0	27,0	55,0	80,1	3	100%/24h				80,1				
BGP-B-12	SUW-DEMI-W - SUW-DEMi	Obszar	666509,62	288659,33	167,82	434,92	85,0	27,0	55,0	81,4	3	100%/24h				81,4				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-13	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-DACH - OCZYSZCALNAI ŚCIEKÓW	Obszar	666678,73	288591,10	174,58	766,88	80,0	27,0	50,0	78,8	0	100%/24h				78,8				
BGP-B-13	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-E - OCZYSZCALNAI ŚCIEKÓW	Obszar	666688,53	288597,95	167,84	433,25	80,0	27,0	50,0	76,4	3	100%/24h				76,4				
BGP-B-13	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-N - OCZYSZCALNAI ŚCIEKÓW	Obszar	666669,54	288604,26	167,85	322,59	80,0	27,0	50,0	75,1	3	100%/24h				75,1				
BGP-B-13	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-S - OCZYSZCALNAI ŚCIEKÓW	Obszar	666687,92	288577,95	167,85	322,59	80,0	27,0	50,0	75,1	3	100%/24h				75,1				
BGP-B-13	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-W - OCZYSZCALNAI ŚCIEKÓW	Obszar	666668,94	288584,26	167,85	433,25	80,0	27,0	50,0	76,4	3	100%/24h				76,4				
BGP-B-14	POMPOWNIA WODY SUROWEJ-DACH - BUDYNEK POMPOWNI WODY SUROWEJ	Obszar	666319,20	288087,99	175,22	189,87	85,0	27,0	55,0	77,8	0	100%/24h				77,8				
BGP-B-14	POMPOWNIA WODY SUROWEJ-E - BUDYNEK POMPOWNI WODY SUROWEJ	Obszar	666329,70	288092,93	167,72	122,72	85,0	27,0	55,0	75,9	3	100%/24h				75,9				
BGP-B-14	POMPOWNIA WODY SUROWEJ-N - BUDYNEK POMPOWNI WODY SUROWEJ	Obszar	666317,46	288091,69	167,72	348,12	85,0	27,0	55,0	80,4	3	100%/24h				80,4				
BGP-B-14	POMPOWNIA WODY SUROWEJ-S - BUDYNEK POMPOWNI WODY SUROWEJ	Obszar	666320,95	288084,29	167,72	348,12	85,0	27,0	55,0	80,4	3	100%/24h				80,4				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-14	POMPOWNIA WODY SUROWEJ-W - BUDYNEK POMPOWNI WODY SUROWEJ	Obszar	666308,71	288083,04	167,72	122,72	85,0	27,0	55,0	75,9	3	100%/24h				75,9				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-DACH - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666507,66	288978,31	175,94	1546,49	80,0	30,0	47,0	78,9	0	100%/24h				78,9				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-E - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666530,08	288980,66	168,44	407,24	80,0	30,0	47,0	73,1	3	100%/24h				73,1				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-E - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666504,12	288996,06	168,44	413,03	80,0	30,0	47,0	73,2	3	100%/24h				73,2				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-N - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666487,31	289001,27	168,44	328,96	80,0	30,0	47,0	72,2	3	100%/24h				72,2				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-N - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666517,16	288988,28	168,44	191,83	80,0	30,0	47,0	69,8	3	100%/24h				69,8				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-S - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666523,37	288959,67	168,44	520,79	80,0	30,0	47,0	74,2	3	100%/24h				74,2				
BGP-B-15	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-W - STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU	Obszar	666493,64	288972,50	168,44	820,27	80,0	30,0	47,0	76,1	3	100%/24h				76,1				
BGP-B-16	KOTŁOWNIA CO-DACH - KOTŁOWNIA CO	Obszar	666378,07	288826,16	176,63	373,76	80,0	27,0	50,0	75,7	0	100%/24h				75,7				
BGP-B-16	KOTŁOWNIA CO-E - KOTŁOWNIA CO	Obszar	666384,26	288830,39	169,13	374,77	80,0	27,0	50,0	75,7	3	100%/24h				75,7				
BGP-B-16	KOTŁOWNIA CO-N - KOTŁOWNIA CO	Obszar	666371,05	288836,41	169,13	226,76	80,0	27,0	50,0	73,6	3	100%/24h				73,6				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-16	KOTŁOWNIA CO-S - KOTŁOWNIA CO	Obszar	666385,11	288815,86	169,13	223,64	80,0	27,0	50,0	73,5	3	100%/24h				73,5				
BGP-B-16	KOTŁOWNIA CO-W - KOTŁOWNIA CO	Obszar	666371,89	288821,88	169,13	372,11	80,0	27,0	50,0	75,7	3	100%/24h				75,7				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-DACH - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666474,03	288858,15	187,84	3226,99	85,0	30,0	52,0	87,1	0	100%/24h				87,1				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-E - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666492,01	288880,72	174,64	1645,06	85,0	30,0	52,0	84,2	3	100%/24h				84,2				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-E - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666488,56	288827,33	174,64	564,45	85,0	30,0	52,0	79,5	3	100%/24h				79,5				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-N - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666461,58	288897,50	174,64	812,70	85,0	30,0	52,0	81,1	3	100%/24h				81,1				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-N - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666452,74	288854,55	174,64	865,74	85,0	30,0	52,0	81,4	3	100%/24h				81,4				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666464,97	288824,15	174,64	478,99	85,0	30,0	52,0	78,8	3	100%/24h				78,8				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666489,70	288815,10	174,64	319,62	85,0	30,0	52,0	77,0	3	100%/24h				77,0				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-S - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666496,13	288845,62	174,64	879,83	85,0	30,0	52,0	81,4	3	100%/24h				81,4				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666478,57	288820,49	174,64	569,14	85,0	30,0	52,0	79,6	3	100%/24h				79,6				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666457,57	288876,31	174,64	797,26	85,0	30,0	52,0	81,0	3	100%/24h				81,0				
BGP-B-2	BGP2-MASZYNOWNIA-W - NAWA MASZYNOWNI	Obszar	666448,40	288832,08	174,64	843,10	85,0	30,0	52,0	81,3	3	100%/24h				81,3				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-DACH - KOTŁOWNIA	Obszar	666309,22	288833,20	206,47	1202,44	78,0	30,0	45,0	75,8	0	100%/24h				75,8				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-E - KOTŁOWNIA	Obszar	666309,89	288856,62	184,22	130,33	78,0	30,0	45,0	66,2	3	100%/24h				66,2				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-E - KOTŁOWNIA	Obszar	666320,33	288818,48	184,22	1406,64	78,0	30,0	45,0	76,5	3	100%/24h				76,5				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	666322,32	288843,42	184,22	1725,82	78,0	30,0	45,0	77,4	3	100%/24h				77,4				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	666297,66	288846,40	184,22	1412,31	78,0	30,0	45,0	76,5	3	100%/24h				76,5				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666297,94	288820,58	184,22	127,09	78,0	30,0	45,0	66,0	3	100%/24h				66,0				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666303,22	288815,45	184,22	643,16	78,0	30,0	45,0	73,1	3	100%/24h				73,1				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666310,18	288858,60	184,22	121,42	78,0	30,0	45,0	65,8	3	100%/24h				65,8				
BGP-B-3	BGP1-KOTŁOWNIA-W - KOTŁOWNIA	Obszar	666290,69	288828,58	184,22	952,34	78,0	30,0	45,0	74,8	3	100%/24h				74,8				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-DACH - KOTŁOWNIA	Obszar	666436,28	288921,34	205,94	1202,44	78,0	30,0	45,0	75,8	0	100%/24h				75,8				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-E - KOTŁOWNIA	Obszar	666447,39	288906,62	183,69	1406,64	78,0	30,0	45,0	76,5	3	100%/24h				76,5				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-E - KOTŁOWNIA	Obszar	666436,95	288944,76	183,69	130,33	78,0	30,0	45,0	66,2	3	100%/24h				66,2				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	666424,73	288934,54	183,69	1412,31	78,0	30,0	45,0	76,5	3	100%/24h				76,5				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-N - KOTŁOWNIA	Obszar	666449,38	288931,56	183,69	1725,82	78,0	30,0	45,0	77,4	3	100%/24h				77,4				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666430,28	288903,59	183,69	643,16	78,0	30,0	45,0	73,1	3	100%/24h				73,1				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666437,24	288946,74	183,69	121,42	78,0	30,0	45,0	65,8	3	100%/24h				65,8				
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-S - KOTŁOWNIA	Obszar	666425,00	288908,72	183,69	127,09	78,0	30,0	45,0	66,0	3	100%/24h				66,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-B-4	BGP2-KOTŁOWNIA-W - KOTŁOWNIA	Obszar	666417,75	288916,72	183,69	952,34	78,0	30,0	45,0	74,8	3	100%/24h				74,8				
BGP-B-5	BGP1-PWZ-E - PWZ	Obszar	666288,36	288831,90	177,27	916,81	90,0	35,0	52,0	81,6	3	100%/24h				81,6				
BGP-B-5	BGP1-PWZ-N - PWZ	Obszar	666273,12	288839,30	177,27	513,39	90,0	35,0	52,0	79,1	3	100%/24h				79,1				
BGP-B-5	BGP1-PWZ-S - PWZ	Obszar	666290,01	288815,03	177,27	513,39	90,0	35,0	52,0	79,1	3	100%/24h				79,1				
BGP-B-5	BGP1-PWZ-W - PWZ	Obszar	666274,77	288822,44	177,27	916,81	90,0	35,0	52,0	81,6	3	100%/24h				81,6				
BGP-B-5	BGP-PWZ-DACH - PWZ	Obszar	666281,57	288827,17	192,78	489,78	90,0	35,0	52,0	78,9	0	100%/24h				78,9				
BGP-B-6	BGP2-PWZ-E - PWZ	Obszar	666415,31	288919,98	176,92	916,81	90,0	35,0	52,0	81,6	3	100%/24h				81,6				
BGP-B-6	BGP2-PWZ-N - PWZ	Obszar	666400,07	288927,39	176,92	513,39	90,0	35,0	52,0	79,1	3	100%/24h				79,1				
BGP-B-6	BGP2-PWZ-S - PWZ	Obszar	666416,96	288903,11	176,92	513,39	90,0	35,0	52,0	79,1	3	100%/24h				79,1				
BGP-B-6	BGP2-PWZ-W - PWZ	Obszar	666401,72	288910,52	176,92	916,81	90,0	35,0	52,0	81,6	3	100%/24h				81,6				
BGP-B-6	BGP-PWZ-DACH - PWZ	Obszar	666408,51	288915,25	192,42	489,78	90,0	35,0	52,0	78,9	0	100%/24h				78,9				
BGP-B-7	BGP1-STACJA PODGRZEWU GAZU-DACH - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666295,27	288809,92	169,08	279,48	80,0	27,0	50,0	74,5	0	100%/24h				74,5				
BGP-B-7	BGP1-STACJA PODGRZEWU GAZU-E - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666303,22	288815,45	165,43	105,51	80,0	27,0	50,0	70,2	3	100%/24h				70,2				
BGP-B-7	BGP1-STACJA PODGRZEWU GAZU-N - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666291,17	288815,85	165,43	141,52	80,0	27,0	50,0	71,5	3	100%/24h				71,5				
BGP-B-7	BGP1-STACJA PODGRZEWU GAZU-S - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666299,37	288803,98	165,43	141,36	80,0	27,0	50,0	71,5	3	100%/24h				71,5				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X m	Y m	Z m	I lub A m,m2	Li dB(A)	R'w dB	L'w dB(A)	Lw dB(A)	Omega-Ek dB	Histogram dzienny	63Hz dB(A)	125Hz dB(A)	250Hz dB(A)	500Hz dB(A)	1kHz dB(A)	2kHz dB(A)	4kHz dB(A)	8kHz dB(A)
BGP-B-7	BGP1-STACJA PODGRZEWU GAZU-W - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666287,31	288804,38	165,43	105,09	80,0	27,0	50,0	70,2	3	100%/24h				70,2				
BGP-B-8	BGP2-STACJA PODGRZEWU GAZU-DACH - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666422,35	288897,93	168,68	279,48	80,0	27,0	50,0	74,5	0	100%/24h				74,5				
BGP-B-8	BGP2-STACJA PODGRZEWU GAZU-E - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666430,30	288903,45	165,03	105,51	80,0	27,0	50,0	70,2	3	100%/24h				70,2				
BGP-B-8	BGP2-STACJA PODGRZEWU GAZU-N - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666418,24	288903,85	165,03	141,52	80,0	27,0	50,0	71,5	3	100%/24h				71,5				
BGP-B-8	BGP2-STACJA PODGRZEWU GAZU-S - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666426,44	288891,99	165,03	141,36	80,0	27,0	50,0	71,5	3	100%/24h				71,5				
BGP-B-8	BGP2-STACJA PODGRZEWU GAZU-W - STACJA PODGRZEWU GAZU	Obszar	666414,39	288892,39	165,03	105,09	80,0	27,0	50,0	70,2	3	100%/24h				70,2				
BGP-B-9	PWCh1-E - PWCH 1	Obszar	666394,22	288716,01	168,06	293,32	90,0	27,0	60,0	84,7	3	100%/24h				84,7				
BGP-B-9	PWCh1-N - PWCH 1	Obszar	666379,69	288718,58	168,05	291,24	90,0	27,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
BGP-B-9	PWCH1-S - PWCH 1	Obszar	666377,23	288704,02	168,05	293,32	90,0	27,0	60,0	84,7	3	100%/24h				84,7				
BGP-B-9	PWCH1-S - PWCH 1	Obszar	666391,77	288701,46	168,06	291,24	90,0	27,0	60,0	84,6	3	100%/24h				84,6				
BGP-B-9	PWCH2-DACH - PWCH 1	Obszar	666385,73	288710,02	175,06	435,85	90,0	27,0	60,0	86,4	0	100%/24h				86,4				
BGP-Z-1	BGP1-TRANSFORMATO BLOKOWy 1	Punkt	666251,96	288828,85	163,80				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-10	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI BUYDNKU MASZYNOWNI	Punkt	666485,11	288857,77	189,00				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-100	BGP-CZERPNIE POWIETRZA DO KOTŁOWNI CO	Punkt	666372,22	288821,12	165,64				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-101	KOTŁOWNIA CO-WYLOT KOMINA 1 - BGP-KOTŁOWNIA CO-KOMIN 1	Obszar	666391,06	288824,68	181,98	4,79			73,2	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-102	KOTŁOWNIA CO-WYLOT KOMINA 2 - BGP-KOTŁOWNIA CO-KOMIN 2	Obszar	666387,62	288829,77	181,89	4,79			73,2	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-103	KOTŁONWNIA CO-WYLOT KOMINA 3 - BGP-KOTŁOWNIA CO-KOMIN 3	Obszar	666384,22	288834,62	171,71	4,79			73,2	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-104	BGP - UKŁAD WENTYLACJI BUDYNKU WARSZTATOWO0MAGAZY NOWEGO	Punkt	666539,30	288715,20	170,06				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-105	BGP-CZERPNIE POWIETRZA BUDYNKU WARSZTATOWEGO	Punkt	666544,87	288703,90	164,22				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-106	UKŁAD WENTYLACYJNY POM WODY RUCHOWEJ	Punkt	666320,10	288088,45	176,84				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
BGP-Z-107	CZERPNIE POWIETRZA DO POMP WODY SUROWEJ	Punkt	666321,84	288084,38	167,59				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-108	UKŁĄD WENTYLACJI ROZDZIELNI PWR	Punkt	666335,40	288094,40	167,45				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
BGP-Z-109	CZERPNIE POWIETRZA ROZDZIELNI PWR	Punkt	666336,48	288091,69	163,21				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-11	BGP1-CZERPNIE POWEITRZA BUDYNKU MASZYNOWNI	Punkt	666363,91	288794,26	171,34				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-110	BGP1-UKŁAD WENTYULACJI BUE	Punkt	666268,86	288843,35	187,98				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-111	BGP2-UKŁAD WENTYULACJI BUE	Punkt	666396,54	288931,29	187,60				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-112	BGP1-CZERPNIE POWIETRZA DO BUE	Punkt	666266,10	288847,92	171,97				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-113	BGP2-CZERPNIE POWIETRZA DO BUE	Punkt	666393,75	288937,00	171,60				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-12	BGP2-CZERPNIE POWEITRZA BUDYNKU MASZYNOWNI	Punkt	666494,66	288878,43	171,08				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-13	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI KOTŁA ODZYSKNICOWEGO	Punkt	666310,24	288833,48	207,96				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-14	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI KOTŁA ODZYSKNICOWEGO	Punkt	666437,32	288920,91	207,43				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-15	BGP1-CZERPNIE POWIETRZA KOTŁOWNI	Punkt	666318,69	288849,33	172,02				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-16	BGP2-CZERPNIE POWIETRZA KOTŁOWNI	Punkt	666447,48	288936,97	171,40				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-17	BGP1-WYLOT KOMINA - KOMIN	Obszar	666297,48	288852,10	222,00	52,71			69,8	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-18	BGP2-WYLOT KOMINA - KOMIN	Obszar	666424,70	288940,30	221,39	52,71			69,8	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666293,68	288853,57	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666294,47	288854,84	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666295,66	288855,74	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666297,10	288856,15	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666295,66	288848,45	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666294,47	288849,35	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666293,68	288850,63	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666293,41	288852,10	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666298,59	288856,01	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666300,94	288849,95	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666299,93	288848,85	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666298,59	288848,18	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666297,10	288848,04	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666299,93	288855,35	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666300,94	288854,24	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666301,48	288851,35	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-19	BGP1-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666301,48	288852,85	192,00	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-2	BGP1-TRANSFORMATO BLOKOWy 2	Punkt	666259,75	288817,73	163,83				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666428,71	288939,55	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666428,71	288941,05	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666428,16	288942,45	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666428,16	288938,16	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666424,33	288936,25	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666425,82	288936,38	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666427,16	288937,05	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666420,90	288941,77	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666420,63	288940,30	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666420,90	288938,83	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666421,69	288937,56	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666422,89	288936,66	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666424,33	288944,36	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666425,82	288944,22	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666427,16	288943,55	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666421,69	288943,05	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-20	BGP2-PŁASZCZ KOMINA - KOMIN	Obszar	666422,89	288943,95	191,39	91,36			50,4	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-21	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI PWZ	Punkt	666281,86	288826,13	194,89				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
BGP-Z-22	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI PWZ	Punkt	666408,82	288914,90	194,48				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
BGP-Z-23	BGP1-CZERPNIE POWIETRZ DO PWZ	Punkt	666274,91	288821,93	171,85				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-24	BGP2-CZERPNIE POWIETRZ DO PWZ	Punkt	666402,11	288909,37	171,55				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-25	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-CZOŁO - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666310,10	288771,56	176,53	133,56			65,7	87,0	3	100%/24h				87,0				
BGP-Z-26	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-CZOŁO - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666437,37	288859,85	176,35	133,56			65,7	87,0	3	100%/24h				87,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA -DÓŁ - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666317,13	288776,31	171,53	223,87			46,5	70,0	0	100%/24h				70,0				

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666325,24	288781,67	176,53	61,28			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666320,12	288784,19	176,53	67,38			51,7	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666311,54	288780,63	176,53	126,37			49,0	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666319,35	288769,81	176,53	132,62			48,8	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666325,91	288776,36	176,53	60,08			52,2	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-CZERPNIA POWIETRZA-GORA - BGP1-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666317,13	288776,31	181,53	223,87			46,5	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666326,74	288786,57	176,53	80,50			50,9	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666325,24	288781,67	176,53	61,28			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666331,74	288786,38	176,53	62,01			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666330,24	288781,49	176,53	79,89			51,0	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-DÓŁ - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666328,49	288784,03	171,53	49,42			-16,9	0,0	0	100%/24h				0,0				
BGP-Z-27	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-GÓRA - BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666328,49	288784,03	181,53	49,42			53,1	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP1-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-GÓRA - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666455,53	288872,48	181,42	49,42			53,1	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA -DÓŁ - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666444,40	288864,60	171,35	223,87			46,5	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666446,62	288858,10	176,35	132,62			48,8	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666453,18	288864,65	176,35	60,08			52,2	70,0	3	100%/24h				70,0				

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666438,81	288868,91	176,35	126,37			49,0	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666447,40	288872,48	176,35	67,38			51,7	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-BOK - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666452,51	288869,96	176,35	61,28			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-CZERPNIA POWIETRZA-GORA - BGP2-CZERPNIA POWIETRZA DO TURBINY	Obszar	666444,40	288864,60	181,35	223,87			46,5	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666458,78	288874,82	176,42	62,01			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666453,78	288875,01	176,42	80,50			50,9	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666457,28	288869,93	176,42	79,89			51,0	70,0	3	100%/24h				70,0				
BGP-Z-28	BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-BOK - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666452,28	288870,12	176,42	61,28			52,1	70,0	3	100%/24h				70,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-28	BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI-DÓŁ - BGP2-KANAŁ POWIETRZA DO CZERPNI	Obszar	666455,53	288872,48	171,42	49,42			53,1	70,0	0	100%/24h				70,0				
BGP-Z-29	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI STACJI PODGRZEWU GAZU	Punkt	666294,39	288809,37	170,26				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-3	BGP1-TRANSFORMATO BLOKOWy 3	Punkt	666267,35	288807,03	163,82				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-30	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI STACJI PODGRZEWU GAZU	Punkt	666423,03	288896,88	169,95				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-31	BGP1-CZERPNIE POWIETRZA STACJI PODGRZEWU GAZU	Punkt	666287,34	288803,64	165,71				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-32	BGP2-CZERPNIE POWIETRZA STACJI PODGRZEWU GAZU	Punkt	666413,81	288892,21	165,40				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-33	CHW 1 - OKNO WLOTOWE E - CHŁODNIA WENTYLATOROWA 1	Obszar	666405,76	288640,32	163,15	439,73			71,6	98,0	3	100%/24h	68,0	76,0	81,0	85,0	90,0	92,0	93,0	91,0
BGP-Z-34	CHW 2 - OKNO WLOTOWE W - CHŁODNIA WENTYLATOROWA 1	Obszar	666387,72	288630,64	163,02	398,84			72,0	98,0	3	100%/24h	68,0	76,0	81,0	85,0	90,0	92,0	93,0	91,0
BGP-Z-35	CHW 2 - OKNO WLOTOWE E - CHŁODNIA WENTYLATOROWA 2	Obszar	666472,27	288687,82	163,15	439,73			71,6	98,0	3	100%/24h	68,0	76,0	81,0	85,0	90,0	92,0	93,0	91,0
BGP-Z-36	CHW 2 - OKNO WLOTOWE W - CHŁODNIA WENTYLATOROWA 2	Obszar	666454,22	288678,14	163,02	398,84			72,0	98,0	3	100%/24h	68,0	76,0	81,0	85,0	90,0	92,0	93,0	91,0
BGP-Z-37	SILNIK 1 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666349,46	288687,65	177,31				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-38	SILNIK 2 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666361,58	288671,11	177,12				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-39	SILNIK 3 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666373,33	288653,97	177,32				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-4	BGP1-TRANSFORMATOR ODCZEPOWY	Punkt	666290,34	288771,45	163,61				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-40	SILNIK 4 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666385,67	288636,27	177,46				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-41	SILNIK 5 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666396,59	288620,33	177,46				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-42	SILNIK 6 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666407,98	288604,72	177,19				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-43	SILNIK 7 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666418,50	288589,05	177,17				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-44	SILNIK 8 WENTYALTORA CHŁODNI 1	Punkt	666429,26	288574,11	177,07				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-45	SILNIK 1 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666417,27	288733,48	177,01				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-46	SILNIK 2 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666428,94	288716,89	177,01				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-47	SILNIK 3 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666439,75	288700,89	177,32				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-48	SILNIK 4 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666450,86	288685,18	177,13				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-49	SILNIK 5 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666462,37	288668,33	177,05				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-5	BGP2-TRANSFORMATO BLOKOWY 1	Punkt	666378,51	288917,37	164,01				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-50	SILNIK 6 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666473,09	288652,62	177,05				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-51	SILNIK 7 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666483,81	288637,21	177,03				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-52	SILNIK 8 WENTYALTORA CHŁODNI 2	Punkt	666496,08	288620,19	176,92				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-53	CHW1-DYFUZOR 1 - CHŁODNIA 1	Obszar	666358,24	288692,95	179,09	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-54	CHW1-DYFUZOR 2 - CHŁODNIA 1	Obszar	666369,97	288676,40	179,01	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-55	CHW2-DYFUZOR 1 - CHŁODNIA 1	Obszar	666381,66	288658,64	179,20	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-56	CHW1-DYFUZOR 4 - CHŁODNIA 1	Obszar	666393,47	288642,72	179,22	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-57	CHW1-DYFUZOR 5 - CHŁODNIA 1	Obszar	666404,21	288626,12	179,16	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-58	CHW1-DYFUZOR 6 - CHŁODNIA 1	Obszar	666415,34	288610,33	178,95	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-59	CHW1-DYFUZOR 7 - CHŁODNIA 1	Obszar	666426,46	288594,73	178,86	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-6	BGP2-TRANSFORMATO BLOKOWY 2	Punkt	666386,23	288905,61	163,83				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-60	CHW1-DYFUZOR 8 - CHŁODNIA 1	Obszar	666436,81	288579,90	179,20	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-61	CHW2-DYFUZOR 1 - CHŁODNIA 2	Obszar	666425,67	288738,91	178,78	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-62	CHW2-DYFUZOR 2 - CHŁODNIA 2	Obszar	666437,10	288722,70	178,84	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-63	CHW2-DYFUZOR 3 - CHŁODNIA 2	Obszar	666447,93	288707,04	179,19	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-64	CHW2-DYFUZOR 4 - CHŁODNIA 2	Obszar	666458,75	288691,77	178,88	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-65	CHW2-DYFUZOR 5 - CHŁODNIA 2	Obszar	666470,20	288674,97	178,90	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-66	CHW2-DYFUZOR 6 - CHŁODNIA 2	Obszar	666481,41	288659,52	178,81	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-67	CHW2-DYFUZOR 1 - CHŁODNIA 2	Obszar	666492,24	288643,86	178,77	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-68	CHW2-DYFUZOR 8 - CHŁODNIA 2	Obszar	666503,69	288626,88	178,70	185,60			62,3	85,0	0	100%/24h	85,0							
BGP-Z-69	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI WENTYLACJA PWCH	Punkt	666386,37	288708,99	176,30				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-7	BGP2-TRANSFORMATO BLOKOWY 3	Punkt	666393,68	288894,59	163,47				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-70	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI WENTYLACJA PWCH	Punkt	666452,99	288756,35	175,93				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-71	BGP1-CZERPNIE POWIETRZA DO PWCh	Punkt	666378,19	288717,68	165,25				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-72	BGP2-CZERPNIE POWIETRZA DO PWCh	Punkt	666445,91	288765,19	164,91				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-73	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI ROZDZIELNI PWCh	Punkt	666397,27	288698,19	166,16				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
BGP-Z-74	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI ROZDZIELNI PWCh	Punkt	666464,73	288743,83	166,01				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666327,00	288817,91	167,74	67,94			67,0	85,3	3	100%/24h				85,3				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666321,30	288808,85	167,74	25,57			67,0	81,1	3	100%/24h				81,1				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666322,04	288804,87	167,74	60,26			67,0	84,8	3	100%/24h				84,8				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666319,49	288812,66	167,74	69,33			67,0	85,4	3	100%/24h				85,4				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666325,70	288811,65	171,74	178,71			67,0	89,5	0	100%/24h				89,5				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666325,70	288811,65	163,74	178,71			67,0	89,5	0	100%/24h				89,5				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666329,95	288814,85	167,74	24,72			67,0	80,9	3	100%/24h				80,9				
BGP-Z-75	BGP1-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666333,31	288812,64	167,74	59,14			67,0	84,7	3	100%/24h				84,7				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666453,92	288906,24	167,32	64,95			67,0	85,1	3	100%/24h				85,1				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666456,80	288903,35	167,32	24,72			67,0	80,9	3	100%/24h				80,9				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666460,19	288901,09	167,32	60,07			67,0	84,8	3	100%/24h				84,8				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666448,91	288893,32	167,32	61,07			67,0	84,9	3	100%/24h				84,9				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666448,15	288897,35	167,32	25,57			67,0	81,1	3	100%/24h				81,1				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666446,48	288901,04	167,32	66,34			67,0	85,2	3	100%/24h				85,2				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666452,69	288899,94	171,32	176,23			67,0	89,5	0	100%/24h				89,5				
BGP-Z-76	BGP2-DYFUZOR - DYFUZOR	Obszar	666452,69	288899,94	163,32	176,23			67,0	89,5	0	100%/24h				89,5				
BGP-Z-77	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI BUE1	Punkt	666334,83	288719,88	172,75				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-78	BGP2-UKŁAD WENTYLACJI BUE2	Punkt	666462,00	288807,83	172,50				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-79	BGP1-CZERPNIE POWIETRZA BUE1	Punkt	666324,06	288713,14	166,34				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-8	BGP2-TRANSFORMATOR ODCZEPOWY	Punkt	666416,97	288859,57	163,43				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-80	BGP2-CZERPNIE POWIETRZA BUE2	Punkt	666450,81	288801,49	165,99				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-81	BGP-UKŁAD WENTYLACJI SUW DEKARBONIZACJA	Punkt	666420,99	288663,56	176,12				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-82	BGP-CZERPNIE POWIETRZA SUW DEKARBONIZACJA	Punkt	666438,88	288639,70	166,16				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-83	BGP-UKŁAD WENTYLACJI SUW DEMI	Punkt	666519,78	288663,93	176,01				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-84	BGP-CZERPNIE POWIETRZA SUW DEMI	Punkt	666529,24	288652,69	166,00				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-85	BGP-UKŁAD WENTYLACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Punkt	666678,65	288590,86	176,13				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
BGP-Z-86	BGP-CZERPNIE POWIETRZA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Punkt	666687,03	288576,84	166,02				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-87	BGP-UKŁAD WENTYLACJI NASTAWNI	Punkt	666351,29	288879,26	187,36				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-88	BGP-NASTAWNIA-WENTYLACJA KOMORY TRANSFORMATORA T12	Punkt	666358,96	288889,54	164,23				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-89	BGP-NASTAWNIA-WENTYLACJA KOMORY TRANSFORMATORA T13	Punkt	666362,85	288883,62	164,23				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-9	BGP1-UKŁAD WENTYLACJI BUYDNKU MASZYNOWNI	Punkt	666356,22	288771,48	189,24				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
BGP-Z-90	BGP-NASTAWNIA-WENTYLACJA KOMORY TRANSFORMATORA T11	Punkt	666343,94	288870,57	164,39				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-91	BGP-NASTAWNIA-WENTYLACJA KOMORY TRANSFORMATORA T10	Punkt	666340,21	288875,90	164,38				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-92	BGP - UKŁAD WENTYLACJI STACJI PRZYGOTWANIA GAZU	Punkt	666504,88	288978,87	176,98				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-93	BGP-CZERPNIE POWIETRZA STACJI PRZYGOTWANIA GAZU	Punkt	666494,37	288970,54	165,06				85,0	85,0	0	100%/24h				85,0				
BGP-Z-94	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-WYLOT KOMINA 1 - BGP-STACJA PRZYGOTOWANIA GAZu-KOMIN 1	Obszar	666530,42	288983,29	170,99	2,68			75,7	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-95	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-WYLOT KOMINA 2 - BGP-STACJA PRZYGOTOWANIA GAZu-KOMIN 2	Obszar	666532,62	288980,39	170,99	2,68			75,7	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-96	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-WYLOT KOMINA 3 - BGP_STACJA PRZYGOTOWANIA GAZu-KOMIN 3	Obszar	666534,64	288977,29	177,99	2,68			75,7	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-97	STACJA PRZYGOTOWANIA GAZU-WYLOT KOMINA 4 - BGP_STACJA PRZYGOTOWANIA GAZu-KOMIN 4	Obszar	666536,79	288974,21	177,94	2,68			75,7	80,0	0	100%/24h				80,0				
BGP-Z-98	BGP-POMPOWNIA WODY AMONIKALNEJ	Punkt	666485,91	288723,31	162,10				92,0	92,0	0	100%/24h				92,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
BGP-Z-99	BGP - UKŁAD WENTYLACJI KOTŁOWNI CO	Punkt	666377,97	288824,74	177,60				87,0	87,0	0	100%/24h				87,0				
IME01	MAGAZYN ENERGII 1	Punkt	665917,63	289834,69	177,92				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME02	MAGAZYN ENERGII 2	Punkt	665917,39	289814,79	177,15				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME03	MAGAZYN ENERGII 3	Punkt	665916,29	289794,55	177,49				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME04	MAGAZYN ENERGII 4	Punkt	665916,51	289774,73	177,75				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME05	MAGAZYN ENERGII 5	Punkt	665915,77	289755,06	177,96				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME06	MAGAZYN ENERGII 6	Punkt	665915,23	289735,03	178,20				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME07	MAGAZYN ENERGII 7	Punkt	665914,50	289715,18	178,16				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME08	MAGAZYN ENERGII 8	Punkt	665913,56	289695,15	178,47				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME09	MAGAZYN ENERGII 9	Punkt	665913,15	289675,46	178,56				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME10	MAGAZYN ENERGII 10	Punkt	665912,34	289655,37	178,75				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME11	MAGAZYN ENERGII 11	Punkt	665911,93	289635,48	178,96				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME12	MAGAZYN ENERGII 12	Punkt	665892,66	289815,93	177,66				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME13	MAGAZYN ENERGII 13	Punkt	665892,94	289795,63	177,00				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME14	MAGAZYN ENERGII 14	Punkt	665891,93	289775,29	177,00				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME15	MAGAZYN ENERGII 15	Punkt	665891,54	289755,93	177,00				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME16	MAGAZYN ENERGII 16	Punkt	665890,54	289735,59	178,01				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME17	MAGAZYN ENERGII 17	Punkt	665890,49	289715,28	178,04				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME18	MAGAZYN ENERGII 18	Punkt	665889,12	289696,54	178,09				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME19	MAGAZYN ENERGII 19	Punkt	665889,42	289675,59	178,28				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME20	MAGAZYN ENERGII 20	Punkt	665888,36	289656,86	178,40				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME21	MAGAZYN ENERGII 21	Punkt	665888,33	289636,23	178,63				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME22	MAGAZYN ENERGII 22	Punkt	665866,67	289796,50	177,16				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME23	MAGAZYN ENERGII 23	Punkt	665866,28	289776,45	177,04				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME24	MAGAZYN ENERGII 24	Punkt	665865,14	289756,38	177,39				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME25	MAGAZYN ENERGII 25	Punkt	665865,00	289736,33	177,73				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME26	MAGAZYN ENERGII 26	Punkt	665864,51	289716,86	177,73				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IME27	MAGAZYN ENERGII 27	Punkt	665864,32	289696,20	177,77				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME28	MAGAZYN ENERGII 28	Punkt	665863,30	289676,59	177,97				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME29	MAGAZYN ENERGII 29	Punkt	665862,54	289656,99	178,05				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME30	MAGAZYN ENERGII 30	Punkt	665862,34	289636,86	178,29				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME31	MAGAZYN ENERGII 31	Punkt	665840,72	289777,30	176,88				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME32	MAGAZYN ENERGII 32	Punkt	665840,52	289757,18	177,32				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME33	MAGAZYN ENERGII 33	Punkt	665839,22	289737,83	177,41				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME34	MAGAZYN ENERGII 34	Punkt	665839,03	289717,17	177,31				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME35	MAGAZYN ENERGII 35	Punkt	665838,27	289697,57	177,33				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME36	MAGAZYN ENERGII 36	Punkt	665837,52	289677,70	177,79				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME37	MAGAZYN ENERGII 37	Punkt	665837,03	289658,10	177,54				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME38	MAGAZYN ENERGII 38	Punkt	665836,54	289638,51	177,98				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME39	MAGAZYN ENERGII 39	Punkt	665813,92	289758,53	176,49				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME40	MAGAZYN ENERGII 40	Punkt	665813,45	289738,40	176,86				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME41	MAGAZYN ENERGII 41	Punkt	665813,51	289718,29	176,97				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME42	MAGAZYN ENERGII 42	Punkt	665812,49	289698,41	176,89				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME43	MAGAZYN ENERGII 43	Punkt	665811,74	289678,54	177,67				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME44	MAGAZYN ENERGII 44	Punkt	665811,55	289658,15	177,34				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME45	MAGAZYN ENERGII 45	Punkt	665810,52	289638,54	178,03				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME46	MAGAZYN ENERGII 46	Punkt	665787,22	289718,58	177,15				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME47	MAGAZYN ENERGII 47	Punkt	665786,88	289698,77	177,30				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME48	MAGAZYN ENERGII 48	Punkt	665786,11	289678,54	177,41				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME49	MAGAZYN ENERGII 49	Punkt	665785,54	289659,01	177,10				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME50	MAGAZYN ENERGII 50	Punkt	665784,99	289638,78	177,33				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME51	MAGAZYN ENERGII 51	Punkt	665761,12	289715,68	175,98				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME52	MAGAZYN ENERGII 52	Punkt	665760,98	289697,31	176,73				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME53	MAGAZYN ENERGII 53	Punkt	665760,57	289680,08	176,84				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME54	MAGAZYN ENERGII 54	Punkt	665759,33	289660,06	176,95				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
IME55	MAGAZYN ENERGII 55	Punkt	665759,01	289639,85	177,27				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME56	MAGAZYN ENERGII 56	Punkt	665736,44	289688,54	176,29				84,0	84,0	0	100%/24h				84,0				
IME57	MAGAZYN ENERGII 57	Punkt	665787,42	289736,83	176,16				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
IME58	TRANSFORMATOR 1	Punkt	665710,38	289668,82	175,86				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
IME59	TRANSFORMATOR 2	Punkt	665709,64	289657,53	176,17				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
IME60	WENTYLACJA BUDYNKU ROZDZIELNI	Punkt	665733,42	289659,54	178,73				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N1	TAŚMOCIĄG TR3	Linia	665833,70	288574,57	163,30	125,06			68,0	89,0	0	100%/24h				89,0				
N10	PT221	Linia	665998,43	288533,24	180,35	235,02			68,0	91,7	0	100%/24h				91,7				
N11	NAPĘD PODAJNIKA 221.1/221.2	Punkt	666063,79	288441,99	180,25				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N12	PT212.1	Linia	666046,16	288552,97	163,30	246,98			68,0	91,9	0	100%/24h				91,9				
N13	PT212.2	Linia	666078,90	288579,80	163,24	251,70			68,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
N14	NAPĘD PODAJNIKA 212.1	Punkt	666115,01	288449,59	163,40				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N15	NAPĘD PODAJNIKA 212.2	Punkt	666149,79	288474,07	163,02				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N16	PT222	Linia	666055,15	288573,48	180,23	234,46			68,0	91,7	0	100%/24h				91,7				
N17	NAPĘD PODAJNIKA 222.1/222.2	Punkt	666126,24	288479,99	180,30				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N18	PT232/252	Linia	666061,73	288415,79	162,45	77,90			68,0	86,9	0	100%/24h				86,9				
N19	NAPĘD PODAJNIKA 232/252	Punkt	666033,89	288392,71	162,41				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N2	PT251/231	Linia	665953,90	288497,74	162,29	249,34			68,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
N20	PT271bis/272bis	Linia	665933,86	288313,63	162,26	232,92			68,0	91,7	0	100%/24h				91,7				
N21	NAPĘD PODAJNIKA 271/272	Punkt	665853,41	288238,65	162,14				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N22	ODPYLNIA 4 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	665732,25	288572,66	162,01				93,0	93,0	0	100%/24h				93,0				
N23	ODPYLNIA 4 - WYLOT - ODPYLNIA 4 - PRZY WYWROTNICY	Obszar	665733,89	288574,09	175,04	2,83			85,5	90,0	0	100%/24h				90,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N24	ODPYLNIA 5 - BUDYNEK A7-4	Punkt	665779,05	288548,11	162,75				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N25	ODPYLNIA 5- WYLOT - ODPYLNIA 5	Obszar	665781,37	288549,69	171,29	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N26	ODPYLNIA 6 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	665851,78	288597,35	162,12				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N27	ODPYLNIA 6 - WYLOT - ODPYLNIA 6	Obszar	665855,09	288599,84	183,07	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N28	ODPYLNIA 7 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	666018,53	288691,78	162,49				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N29	ODPYLNIA 7 - WYLOT - ODPYLNIA 7	Obszar	666020,83	288693,85	183,51	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N3	NAPĘD PRZENOŚNIKA 251/231	Punkt	666026,79	288399,35	162,25				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N30	ODPYLNIA 8 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	666051,02	288713,77	162,51				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N31	ODPYLNIA 8 - WYLOT - ODPYLNIA 8	Obszar	666053,63	288715,89	183,52	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N32	ODPYLNIA 9 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	666069,70	288681,28	162,43				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N33	ODPYLNIA 9 - WYLOT - ODPYLNIA 9 - ROZŁADUNEK SAMOCHODÓW	Obszar	666071,25	288678,86	183,42	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N34	ODPYLNIA 10 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	666091,25	288650,60	162,29				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N35	ODPYLNIA 10 - WYLOT - ODPYLNIA 10 - ROZŁADUNEK SAMOCHODÓW	Obszar	666093,01	288648,55	183,40	2,83			87,5	92,0	0	100%/24h				92,0				
N36	ODPYLNIA 11 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	665931,97	288516,73	163,41				93,0	93,0	0	100%/24h				93,0				
N37	ODPYLNIA 11 - WYLOT - ODPYLNIA 11 - ROZŁADUNEK SAMOCHODÓW	Obszar	665928,22	288514,71	188,73	2,83			85,5	90,0	0	100%/24h				90,0				
N38	ODPYLNIA 12 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY	Punkt	666016,97	288395,39	162,28				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N39	ODPYLNIA 12 - WYLOT - ODPYLNIA 12	Obszar	666015,88	288397,28	181,30	2,83			90,5	95,0	0	100%/24h				95,0				
N4	PT200.3/200.4	Linia	666021,90	288577,17	177,44	210,59			68,0	91,2	0	100%/24h				91,2				
N40	ODPYLNIA 13- WYLOT - ODPYLNIA 13 - SKOSNY PODAJNIK	Obszar	665840,34	288236,73	170,66	0,65			96,9	95,0	0	100%/24h				95,0				
N41	ODPYLNIA 14 - ODPYLNIA 14 - SKOSNY PODAJNIK	Obszar	665865,11	288209,06	180,54	0,65			96,9	95,0	0	100%/24h				95,0				
N42	WENTYLATOR ODPYLNI 14	Punkt	665862,81	288209,71	168,46				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N43	ODPYLNIA 15 - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	665943,82	288091,14	215,30				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
N44	ODPYLNIA 16 - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	665945,82	288088,09	219,30				80,0	80,0	0	100%/24h				80,0				
N45	ODPYLNIA 17 - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	665909,80	288066,22	206,95				80,0	80,0	0	ODPYLNIE				80,0				
N46	ODPYLNIA 18 - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	665838,25	288020,10	198,89				80,0	80,0	0	ODPYLNIE				80,0				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N47	ODPYLNIA 19 - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	665977,31	288115,21	206,98				80,0	80,0	0	ODPYLNIE				80,0				
N48	ODPYLNIA 20 - - GALERIA NAWEGLANIA	Punkt	666050,23	288163,80	198,98				80,0	80,0	0	ODPYLNIE				80,0				
N49	PORTAL BRAMOWY	Punkt	665981,27	288552,95	178,56				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N5	NAPĘD PODAJNIK 200.3/2004	Punkt	665939,33	288524,41	164,71				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N50	PORTAL BRAMOWY 2	Punkt	666044,34	288586,52	178,48				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N51	SAMOCHODY Z BIOMASĄ	Linia	666147,73	288600,40	162,43	2260,25			64,0	97,5	0	100%/24h				97,5				
N52	SAMOCHODY BRAMA 1	Punkt	665539,61	287988,08	162,18				83,0	83,0	0	100%/24h				83,0				
N53	SAMOCHODY - BRAMA WYJAZDOWA	Punkt	666522,06	289214,60	168,81				83,0	83,0	0	100%/24h				83,0				
N54	SAMCHODY - WAGA 1-4	Punkt	665619,04	288056,67	161,94				83,0	83,0	0	100%/24h				83,0				
N55	SAMOCHODY - WAGA WYJAZDOWA	Punkt	666556,67	289101,31	162,09				83,0	83,0	0	100%/24h				83,0				
N56	PRÓBOPOBIERNIA - MANEWROWANIE	Punkt	666335,58	288607,25	162,26				86,2	86,2	0	100%/24h				86,2				
N58	PRACA LOKOMOWTYWY	Punkt	665802,82	288637,81	161,77				95,0	95,0	0	LOKOMOTWYA				95,0				
N59	TAŚMOCIĄG KUBEŁKOWY NA POLE NR 1	Linia	665927,73	288636,97	171,41	20,99			75,0	88,2	0	100%/24h				88,2				
N6	PT211.1	Linia	665985,85	288515,18	163,35	251,61			68,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
N60	NAPĘDY TASMOCIĄGU KUBEŁKOWEGO	Punkt	665930,54	288634,91	181,41				95,0	95,0	0	100%/24h				95,0				
N7	PT211.2	Linia	666020,81	288538,44	163,25	250,07			68,0	92,0	0	100%/24h				92,0				
N8	NAPĘD PODAJNIKA 211.1	Punkt	666059,17	288412,24	163,36				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
N9	NAPĘD PODAJNIKA 211.2	Punkt	666090,81	288434,20	163,39				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z10	6WS2	Punkt	665974,86	288167,74	167,10				101,9	101,9	0	100%/24h	73,2	86,9	92,9	97,9	96,3	93,5	86,7	76,8
Z100	ŁADOWARKA 3	Obszar	666567,86	288505,58	162,11	1258,94			71,9	102,9	0	100%/24h	87,2	89,8	93,4	96,5	99,0	94,5	88,3	77,7
Z101	ŁADOWARKA 5	Obszar	666234,52	288664,82	162,08	655,22			74,8	102,9	0	PORA DNIA	87,2	89,8	93,4	96,5	99,0	94,5	88,3	77,7

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Z101	WWK5	Punkt	665964,14	288102,28	198,97				96,7	96,7	0	100%/24h	67,0	85,3	86,1	91,7	92,2	88,2	80,2	67,5
Z102	ŁADOWARKA 4	Obszar	666158,30	288597,89	162,15	1959,67			70,0	102,9	0	PORA DNIA	87,2	89,8	93,4	96,5	99,0	94,5	88,3	77,7
Z102	WWK6	Punkt	665997,90	288125,86	198,96				96,7	96,7	0	100%/24h	67,0	85,3	86,1	91,7	92,2	88,2	80,2	67,5
Z103	SPYCHACZ 2	Obszar	665820,32	288384,10	179,00	6059,59			66,9	104,8	0	SPYCHACZ 2	82,9	86,1	90,9	98,4	99,6	99,5	94,5	85,7
Z103	WWK7	Punkt	666032,83	288149,90	198,98				96,7	96,7	0	100%/24h	67,0	85,3	86,1	91,7	92,2	88,2	80,2	67,5
Z105	ZWAŁOWARKA	Punkt	665854,95	288426,93	171,20				104,0	104,0	0	SPYCHACZ 2				104,0				
Z106	ZWAŁOWARKA	Punkt	665778,42	288331,27	171,20				104,0	104,0	0	SPYCHACZ 1				104,0				
Z107	PODAJNIK PLACOWY	Linia	665763,49	288354,75	167,38	235,74			68,3	92,0	0	SPYCHACZ 1				92,0				
Z108	PODAJNIK PLACOWY	Linia	665856,40	288421,79	167,01	235,74			68,3	92,0	0	SPYCHACZ 2				92,0				
Z11	7WS1	Punkt	666000,40	288184,62	167,07				104,5	104,5	0	100%/24h	78,2	92,6	95,9	99,6	99,5	95,4	89,1	80,2
Z110	PRACA LOKOMOTYWY	Punkt	665559,16	288503,54	161,82				95,0	95,0	0	LOKOMOTWYA				95,0				
Z111	SKŁAD Z WEGLEM	Linia	665672,23	288572,46	161,58	1303,80			64,0	95,2	0	100%/24h				95,2				
Z112	MANEWROWANIE PRZY WADZE	Punkt	665615,09	288060,25	162,06				86,0	86,0	0	100%/24h				86,0				
Z112	SKŁAD Z BIOMASĄ	Linia	665693,76	288553,13	161,87	1328,06			64,0	95,2	0	100%/24h				95,2				
Z113	GIPS i SORBENT	Linia	665926,94	288272,70	162,23	974,89			55,0	84,9	0	100%/24h				84,9				
Z114	BIOMASA	Linia	666005,00	288320,76	162,25	1164,62			68,9	99,6	0	100%/24h				99,6				
Z115	POPIÓŁ	Linia	665849,29	288199,69	162,23	778,23			58,0	86,9	0	100%/24h				86,9				
Z116	MANEWROWNIE PRZY BRAMIE	Punkt	665537,58	287987,00	162,25				86,0	86,0	0	100%/24h				86,0				
Z117	PRÓBOPOBIERNIA - MANEWROWANIE	Punkt	666252,32	288555,77	162,04				86,2	86,2	0	100%/24h				86,2				
Z12	7WS2	Punkt	666010,57	288190,84	167,06				104,9	104,9	0	100%/24h	77,8	91,0	95,3	100,2	100,2	96,0	89,3	79,0
Z17	REJON DMUCHAW 6	Punkt	665992,07	288134,66	176,18				105,0	105,0	0	100%/24h				105,0				
Z18	REJON DMUCHAW 7	Punkt	666026,35	288158,01	176,09				105,0	105,0	0	100%/24h				105,0				
Z19	WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY NITKA C	Punkt	666013,07	288250,07	176,22				105,7	105,7	0	PORA DNIA	70,5	95,7	91,6	98,0	98,0	102,2	92,9	88,2
Z20	WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY NITKA D	Punkt	666048,29	288273,52	176,11				105,7	105,7	0	100%/24h	70,5	95,7	91,6	98,0	98,0	102,2	92,9	88,2

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Z21	WYLOT KOMINA D - WYLOT KOMINA D	Obszar	665955,56	288233,22	315,25	49,13			86,8	103,7	0	100%/24h	83,5	87,2	92,2	93,7	102,1	93,9	80,4	57,2
Z22	KOMIN C - WYLOT - WYLOT KOMINA C	Obszar	665948,73	288228,59	315,29	49,13			84,2	101,1	0	100%/24h	80,7	82,8	90,2	94,3	99,2	88,0	72,5	50,2
Z26	CP K4/K5 - CZPK4/K5	Obszar	665944,68	288089,22	207,85	15,09			90,6	102,4	3	100%/24h	81,3	87,2	94,6	98,0	97,4	92,6	82,5	69,8
Z27	CP K5/K6 - CZPK5/K6	Obszar	665980,33	288113,90	199,57	15,09			93,0	104,8	3	100%/24h	80,0	92,7	100,7	99,6	97,5	91,8	82,6	70,6
Z28	CP K6/K7 - CZPK6/K7	Obszar	666015,69	288138,34	199,64	15,09			97,4	109,2	0	100%/24h	80,6	93,2	99,1	102,7	104,7	103,7	88,6	73,1
Z29	CPK7 - CZPK7	Obszar	666051,04	288162,56	199,57	8,05			97,0	106,0	0	100%/24h	78,5	91,1	96,3	99,6	102,4	98,8	83,1	69,1
Z33	TB5	Punkt	666030,08	288007,68	162,88				98,5	98,5	0	100%/24h	77,9	79,2	92,0	92,8	92,3	89,8	87,2	83,6
Z34	TB6	Punkt	666064,18	288031,08	162,85				94,1	94,1	0	100%/24h	72,3	85,4	86,5	87,2	87,6	86,0	82,4	78,1
Z35	TB7	Punkt	666098,06	288054,48	160,97				93,6	93,6	0	100%/24h	73,5	77,4	85,4	87,5	88,0	86,0	82,7	79,9
Z39	CZERPNIA POWIETRZA DO PALNIKÓW 5	Punkt	665986,63	288058,90	186,99				98,8	98,8	0	100%/24h	66,0	79,2	86,1	89,8	94,4	94,7	86,5	77,2
Z40	CZERPNIA POWIETRZA DO PALNIKÓW 6	Punkt	666022,03	288084,09	187,02				98,8	98,8	0	100%/24h	66,0	79,2	86,1	89,8	94,4	94,7	86,5	77,2
Z41	CZERPNIA POWIETRZA DO PALNIKÓW 7	Punkt	666057,11	288107,37	187,09				98,8	98,8	0	100%/24h	66,0	79,2	86,1	89,8	94,4	94,7	86,5	77,2
Z41	WW1	Punkt	666105,40	288264,94	188,56				97,0	97,0	0	100%/24h				97,0				
Z42	WW2	Punkt	666121,08	288274,93	188,70				101,0	101,0	0	100%/24h				101,0				
Z43	POPIÓŁ - WYLOT ODPYLNI 1 - WYLOT ODPYLNI 1	Obszar	666107,78	288264,91	190,05	0,18			108,4	101,0	0	100%/24h				101,0				
Z44	WYLOT ODPYLANIA ZB POPIOŁU 2 - WYLOT ODPYLNI 1	Obszar	666122,75	288274,70	193,08	0,18			108,4	101,0	0	100%/24h				101,0				
Z45	SPRĘŻARKOWNIA W KOMINIE	Punkt	665946,76	288241,12	164,21				102,0	102,0	0	100%/24h								
Z46	SPRĘŻARKOWNIA 1 W KOMINIE	Punkt	665943,02	288237,93	164,23				102,0	102,0	0	100%/24h								
Z47	PRZEMIAŁOWNIA - WŁAZ	Punkt	666201,50	288517,02	165,89				94,3	94,3	0	PORA DNIA	59,8	70,7	75,8	85,2	88,4	90,3	87,4	72,8

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	I lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Z48	WENTYLATORY NA BUDYNKU PRZEMIAŁOWNI	Punkt	666218,71	288510,86	185,19				97,0	97,0	0	PORA DNIA				97,0				
Z49	CPL	Punkt	666093,07	288212,47	203,02				100,2	100,2	0	100%/24h	70,4	74,9	92,6	93,7	95,6	93,5	86,7	73,1
Z50	CPP	Punkt	666123,56	288233,64	202,93				102,7	102,7	0	100%/24h	74,1	80,2	94,4	96,3	98,2	96,0	89,0	78,9
Z51	WYLOT KOMINA ZB - WYLOT KOMINA 1	Obszar	665947,85	288236,63	315,22	49,13			75,1	92,0	0	100%/24h				92,0				
Z52	TRANSFORMATOR POTRZEB WŁASNYCH 1	Punkt	666141,68	288181,79	164,06				107,9	107,9	0	100%/24h	74,5	98,3	101,8	101,2	101,0	100,3	94,2	85,8
Z53	ODPYLNIA NR 1 - WYLOT KOMINA - ODPYLNIA NR 1	Obszar	666384,72	288567,38	181,22	5,76			97,9	105,5	0	PORA DNIA	88,6	95,5	101,9	99,4	95,0	92,6	88,6	79,2
Z54	WENTYLAOR 1 ODPYLNIA 1	Punkt	666379,62	288568,89	162,74				94,3	94,3	0	PORA DNIA	73,9	83,6	89,5	88,0	86,4	83,2	82,6	74,1
Z55	WENTYLATOR 2 ODPYLNIA 1	Punkt	666386,00	288572,69	162,74				93,3	93,3	0	PORA DNIA	74,2	83,0	87,9	86,3	86,2	83,1	82,4	72,8
Z56	ODPYLNIA NR 2 - WYLOT - ODPYLNIA NR 2	Obszar	666419,14	288521,01	187,29	1,34			93,7	95,0	0	100%/24h	78,1	85,0	91,4	88,9	84,5	82,1	78,1	68,7
Z57	WENTYLATOR ODPYLNIA 2	Punkt	666417,31	288519,14	162,81				92,9	92,9	0	100%/24h	73,8	78,4	90,1	84,6	86,1	80,1	72,6	62,7
Z58	KOMIN ODPYLNI NR 3 - ODPYLNIA NR 3	Obszar	666341,52	288433,67	181,20	2,29			93,4	97,0	0	100%/24h	77,5	80,4	92,6	92,8	88,9	84,1	76,8	68,3
Z59	WENTYLATOR ODPYLNIA 3	Punkt	666339,25	288432,17	162,64				93,3	93,3	0	100%/24h	75,4	82,0	87,0	88,8	86,7	81,6	76,1	67,0
Z60	ZESPÓŁ NAPĘDÓW PT9-4, PS9-1, PS9-2	Punkt	666142,46	288220,56	199,03				99,3	99,3	0	100%/24h				99,3				
Z61	ZESPÓŁ NAPĘDÓW PZ9-3. PZ9-4. PS9-3	Punkt	666152,02	288207,34	199,03				99,0	99,0	0	100%/24h				99,0				
Z62	NAPĘD PODAJNIKA P 1-170	Punkt	666481,28	288429,63	171,35				102,0	102,0	0	100%/24h				102,0				
Z63	PT150 NAPĘD	Punkt	666090,13	288421,16	171,48				85,4	85,4	0	100%/24h	59,7	70,9	75,3	77,2	79,2	79,4	73,5	77,1
Z64	NAPĘD PODAJNIKA PT-157	Punkt	665956,08	288310,51	186,52				88,0	88,0	0	100%/24h				88,0				
Z65	NAPĘD PODAJNIKA PT-22	Punkt	666208,65	288324,52	173,19				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z66	NAPĘD PODAJNIKA PT24	Punkt	666275,39	288357,73	161,16				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z67	NAPĘD PODAJNIKA PT9-5	Punkt	666222,97	288308,08	169,39				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Z68	NAPĘD PODAJNIKA P200 Z ODPYLANIEM	Punkt	666458,59	288466,39	176,29				99,0	99,0	0	100%/24h				99,0				
Z69	PT1-5	Punkt	666273,73	288264,77	164,10				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z7	5WS1	Punkt	665930,70	288136,94	167,06				104,4	104,4	0	100%/24h	77,1	94,0	97,7	97,5	97,3	98,6	90,2	82,1
Z70	PT1-6	Punkt	666273,54	288272,69	164,20				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z71	PT1-100	Punkt	666274,82	288258,98	164,04				90,0	90,0	0	100%/24h				90,0				
Z72	BRUKS	Punkt	666495,24	288403,01	162,86				109,9	109,9	0	100%/24h	84,8	91,8	98,3	103,5	105,8	102,3	100,1	93,0
Z73	PODAJNIK OBOK BRUKSA	Punkt	666486,35	288396,52	163,32				104,1	104,1	0	100%/24h	77,9	93,9	99,2	99,9	95,4	91,0	87,7	75,1
Z74	ODPYLNIA BUDYNKU RĘBAKA	Punkt	666487,19	288410,12	164,31				102,0	102,0	0	100%/24h				102,0				
Z75	ODPYLNIA REBAKA D1-1	Punkt	666234,20	288244,50	169,08				106,0	106,0	0	100%/24h	71,6	85,0	88,5	102,0	102,9	94,8	86,8	75,1
Z76	WĘZEŁ PRZESYPOWY 1	Punkt	666346,42	288539,07	170,21				98,3	98,3	0	100%/24h	76,0	75,3	90,4	91,8	93,7	91,2	86,4	75,8
Z77	WĘZEL PRZESYPOWY 2	Punkt	666349,91	288452,53	174,45				98,3	98,3	0	100%/24h	76,0	75,3	90,4	91,8	93,7	91,2	86,4	75,8
Z77	WĘZEŁ PRZESYPOWY 3	Punkt	666530,17	288464,71	166,29				98,3	98,3	0	100%/24h	76,0	75,3	90,4	91,8	93,7	91,2	86,4	75,8
Z79	WĘZEŁ PRZESYPOWY 3 - WYCIĄG	Punkt	666530,17	288460,91	171,19				110,2	110,2	0	100%/24h	83,2	86,9	95,8	104,1	107,4	101,6	95,5	85,5
Z8	5WS2	Punkt	665940,31	288143,07	167,07				104,4	104,4	0	100%/24h	77,1	92,5	97,8	100,4	97,4	94,3	87,4	77,8
Z80	PUNKT PRZESYPOWY 4	Punkt	666256,39	288292,61	163,15				102,0	102,0	0	100%/24h				102,0				
Z81	WENTYLATOR MAGAZYN BIOMASY	Punkt	666411,48	288419,42	162,05				100,2	100,2	0	100%/24h	68,4	66,4	87,6	91,0	96,8	95,0	88,6	77,9
Z82	WENTYLATOR MAGAZYN BIOMASY	Punkt	666396,67	288439,29	162,12				100,8	100,8	0	100%/24h	68,8	68,0	91,4	92,3	95,3	96,7	89,3	76,5
Z83	PODAJNIK PT1/PT2	Punkt	666368,52	288538,77	162,71				95,6	95,6	0	100%/24h	72,4	77,4	83,9	86,2	91,9	90,4	83,2	76,7
Z84	PODAJNIK P2.7	Linia	666503,93	288445,87	166,74	55,13			68,0	85,4	0	100%/24h				85,4				
Z85	PODAJNIK P200	Linia	666470,76	288448,87	172,76	45,94			68,0	84,6	0	100%/24h				84,6				
Z86	PODJANIK PRZYKOTŁOWNY	Linia	666148,16	288214,70	198,52	17,17			68,0	80,3	0	100%/24h				80,3				
Z86	PODJANIK PT9-7	Linia	666431,42	288447,06	175,72	82,37			68,0	87,2	0	100%/24h				87,2				
Z87	PODAJNIK P 1-170	Linia	666486,29	288423,23	166,62	18,26			80,0	92,6	0	100%/24h				92,6				

PARAMERTY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Obiekt-Nr.	Nazwa	Rodzaj źródła	X	Y	Z	l lub A	Li	R'w	L'w	Lw	Omega-Ek	Histogram dzienny	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
			m	m	m	m,m2	dB(A)	dB	dB(A)	dB(A)	dB		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Z88	PODAJNIK PT11/12	Linia	666364,46	288514,31	178,34	48,99			68,0	84,9	0	100%/24h				84,9				
Z89	PODAJNIK PT 1-2	Linia	666289,25	288399,22	164,31	38,92			68,0	83,9	0	100%/24h				83,9				
Z9	6WS1	Punkt	665965,40	288161,17	167,02				104,8	104,8	0	100%/24h	75,6	88,5	94,6	102,2	97,6	94,9	88,5	79,5
Z90	PODAJNIK PT-22	Linia	666281,67	288374,44	167,18	171,80			68,0	90,4	0	100%/24h				90,4				
Z91	PODAJNIK PT9-5	Linia	666268,87	288337,16	175,78	109,61			68,0	88,4	0	100%/24h				88,4				
Z92	PODAJNIK PT24	Linia	666245,66	288335,66	175,75	73,85			68,0	86,7	0	100%/24h				86,7				
Z93	PODJANIK SKOŚNY BIOMASY PT9-4, PT9-3	Linia	666208,74	288277,41	181,10	177,61			68,0	90,5	0	100%/24h				90,5				
Z94	PT 1-150	Linia	666184,68	288346,33	170,85	234,46			68,0	91,7	0	100%/24h				91,7				
Z95	PT 1-157	Linia	666023,63	288365,94	174,27	171,27			68,0	90,3	0	100%/24h				90,3				
Z98	ŁADOWARKA 1	Obszar	666273,26	288285,46	162,18	1220,71			72,1	102,9	0	100%/24h	87,2	89,8	93,4	96,5	99,0	94,5	88,3	77,7
Z99	ŁADOWARKA 2	Obszar	666462,59	288391,81	162,14	523,17			75,8	102,9	0	100%/24h	87,2	89,8	93,4	96,5	99,0	94,5	88,3	77,7

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa jednostek wytwórczych pracujących w oparciu o paliwo gazowe w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

PARAMETRY OBLICZEŃ POZIOMU EMISJI HAŁASU W ŚRODOWISKU - ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE - WYNIKI OBLICZEŃ

Receptor	X m	Y m	Z m	LrD dB(A)	LrN dB(A)	
P1	665239,93	287833,29	165,22	43,0	41,9	
P2	666110,50	289206,68	173,99	46,6	44,5	
P3	666226,16	289206,25	174,57	46,5	44,5	
P4	666423,63	289283,64	176,17	44,0	43,0	